ø42x1,5iz
NAD PDL
1.11–KANCELÁŘ
107B–WC–M
ø42x1,5iz NAD PDL
ø15x1,2 NAD PDL

VE 2.NP NAPOJIT NAD PODLAHOU NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ OC1"
REKONSTRUKCE 2.NP, 3.NP A 4.NP V PŘÍŠTÍ ETAPĚ

VE 2.NP NAPOJIT NAD PODLAHOU NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ OC1"
REKONSTRUKCE 2.NP, 3.NP A 4.NP V PŘÍŠTÍ ETAPĚ

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY TEPLA
REKONSTRUKCE BUDE PROVEDENA DLE PROJEKTU
"REKONSTRUKCE ŠKOLY J.A.KOMENSKÉHO PRO ÚČELY MÚ DKnL z 01/2011"

25 ø28x1,5iz VK 33/600/900 TH,2xRRŠ1/2"
26 ø28x1,5iz VK 33/600/900 TH,2xRRŠ1/2"
1 ø28x1,5iz VK 22/600/1100 TH,2xRRŠ1/2"
2 ø28x1,5iz VK 22/600/1100 TH,2xRRŠ1/2"
3 ø28x1,5iz VK 33/600/1000 TH,2xRRŠ1/2"
4 ø28x1,5iz VK 33/600/1000 TH,2xRRŠ1/2"
5 ø18x1,2iz

ø15x1,2 NAD PDL
ø42x1,5iz NAD PDL
ø28x1,5iz NAD PDL
ø54x1,5iz V KANÁLE
ø76x2iz V KANÁLE
ø18x1,2iz V KANÁLE
2xVK 11/2" 2xKU 1/2" 2xVK 1/2"
ARMATURY OSADIT DLE STÁVAJÍCÍ DISPOZICE

1.10 CHODBA
1.12 zas.místnost OSPOD
1.13 kancelář OSPOD
1.16 kancelář OSPOD
1.17 kancelář OSPOD
1.18 kancelář OSPOD
1.25 TECH. MÍSTNOST
VK 11/600/500 TH,2xRRŠ1/2"
1.20 ČAJ. KUCH.
1.21A PŘEDSÍŇ WC-Ž
1.21B WC-Ž
1.22A PŘEDSÍŇ WC-M
1.22B WC-M
1.23 Úklid
VE 2.NP NAPOJIT NAD PODLAHOU NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ OC1/2"
REKONSTRUKCE 2.NP, 3.NP A 4.NP V PŘÍŠTÍ ETAPĚ
VK 22/600/800 TH,2xRRŠ1/2"
VK 11/600/500 TH,2xRRŠ1/2"

1.19 CHODBA
ø15x1,2 NAD PDL
ø76x2iz V KANÁLE
VK 22/600/1800 TH,2xRRŠ1/2"
13 ø22x1,5iz
1.24 schodiště ±0,000

VE 2.NP NAPOJIT NAD PODLAHOU NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ OC1/2"
REKONSTRUKCE 2.NP, 3.NP A 4.NP V PŘÍŠTÍ ETAPĚ

1.14 SPISOVNA STAVEBNÍ ÚŘAD
1.15 SPISOVNA ÚŘADU
1.25 sklad
−0,200
33/900/2000 TH,2xRRŠ1/2"
−0,400
9 ø54x1,5iz

15 ø28x1,5iz VK 33/600/1000 TH,2xRRŠ1/2"
14 ø28x1,5iz VK 33/600/1000 TH,2xRRŠ1/2"
12 ø22x1,5iz VK 33/600/1400 TH,2xRRŠ1/2"
11 ø28x1,5iz VK 33/600/1400 TH,2xRRŠ1/2"
10 ø28x1,5iz VK 33/600/1400 TH,2xRRŠ1/2"

VE 2.NP NAPOJIT NAD PODLAHOU NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ OC1"
REKONSTRUKCE 2.NP, 3.NP A 4.NP V PŘÍŠTÍ ETAPĚ
VE 2.NP NAPOJIT NAD PODLAHOU NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ OC3/4"
REKONSTRUKCE 2.NP, 3.NP A 4.NP V PŘÍŠTÍ ETAPĚ
VE 2.NP NAPOJIT NAD PODLAHOU NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ OC1"
REKONSTRUKCE 2.NP, 3.NP A 4.NP V PŘÍŠTÍ ETAPĚ
VE 2.NP NAPOJIT NAD PODLAHOU PODESTY NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ OC6/4"
REKONSTRUKCE 2.NP, 3.NP A 4.NP V PŘÍŠTÍ ETAPĚ

PRAVÁ ČÁST - původně přístavba

LEGENDA:

NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – VNĚ POZINKOVANÉ OCEL
NOVÉ ZPĚTNÉ POTRUBÍ – VNĚ POZINKOVANÉ OCEL

TRV – TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2" + REMOSTATICKÁ HLAVICE SE ZÁVITEM M30
RRŠ – REGULAČNÍ ROHOVÉ ŠROUBENÍ

NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S PRAVÝM SPODNÍM NEBO BOČNÍM PŘIPOJENÍM

SCHÉMA



fix = ±0,000 = podlaha v chodbě v 1.np

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ

HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	Martin Fejk	Martin Fejk	

PROJEKTIS spol. s r.o. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

INVESTOR: MĚSTO Dvůr Králové n.L. MÚ: Dvůr Králově nad Labem
Nám.T.G.Masaryka 38,544 17 DK n.L. Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.

AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLY J.A.KOMENSKÉHO
PRO ÚČELY MÚ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM – 1.NP (II.etapa)
ústřední vytápění

FORMÁT	6 x A4
DATUM	červenec 2016
ÚČEL	Změna stavby
ČÍS.KOPIE	
ČÍS.ZAKÁZKY	2364–ZS
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍS.VÝKRESU	303

OBSAH VÝKRESU:
Půdorys 1.np - pravá část