poklop HERMELOCK
600/600

1500

2000

2844

2600

betonová dlažba s
obrubníkem. Dlažba
do štěrkového lože

osadit nová
nerezová madla
schodů

nová šachta vypouštění.
Poklop z kapičkového
pozink. plechu

900

1400

250

230

R2796

dno
−0,450
hloubka 450mm

3881

3018

dno
−0,550
hloubka 550mm

nové dnové vypouštění tvořené nerez.
kastlíkem 300/300/100mm na které
bude osazeno potrubí VH.
Kastlík bude kryt nerezovou mříží s
otvory menšími než 8mm. Po obvodě
budou provedeny příruby pro možnost
napojení PUR nátěru

vodní deštník

osadit nová
nerezová madla
schodů

nová šachta vypouštění.
Poklop z kapičkového
pozink. plechu

900

1400

nové dnové vypouštění tvořené nerez.
kastlíkem 300/300/100mm na které
bude osazeno potrubí VH.
Kastlík bude kryt nerezovou mříží s
otvory menšími než 8mm. Po obvodě
budou provedeny příruby pro možnost
napojení PUR nátěru

vypouštění
300/300

R2944

hloubka 230mm

dno
−0,230

dětská skluzavka "slon"

R2275

hloubka 360mm

hloubka 330mm

hloubka 280mm

- finální systémový nátěr probarvenou dvousložkovou alifatickou polyuretanovou pryskyřicí ve více vrstvách se vsypem na protiskluznost st. C (např. TECNOTOP)
- voděvzdorný nátěrový systém tvořený voděvzdornou vrstvou z čistého dvousložkového aromatického polyurea tl. 2,0mm (např. TECNOCOAT P−2049
- vystěrkování podkladu dle požadavku nátěru
- penetrace

R10574

plocha stáv. dna: 329m2

nově osazena stěnová
napouštěcí tryska VH

osadit nová
nerezová madla
schodů

dno
−0,390
hloubka 390mm

před provedením povrchového nátěrového systému tvořeného voděvzdornou vrstvou z čistého dvousložkového aromatického polyurea a finální dvousložkovou alifatickou polyuretanovou pryskyřicí (směrně řešení TECNOCOAT P−2049 a TECNOTOP) ve více vrstvách se vsypem na protiskluznost st.C, bude provedena oprava odstraněných částí dna a stěn dle postupu popsaných v stavebně technickém průzkumu firmy Betonconsult

stávající laminátový
delfín bude napojen na
bazénovou technologii

delfín

230

250

dno
−0,120
hloubka 120mm

Nová betonová hlava se žlábkema mřížkou
š.250mm.
Do žlábku osadit nové odtoky, které budou v
místech původních odtoků a budou napojeny
na stáv. potrubí kolem bazénu.
Hlava bude armována třmínky ø6 po 150mm a
podélnou výztuží ø10mm.
Bude použit beton: C30/37 XC3−XD1−XF3−XA2

projekt h - projekt s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČO 60 46 86 53 DIČ CZ60 46 86 53	PROFESE projekt h - projekt s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČO 60 46 86 53 DIČ CZ60 46 86 53	
INVESTOR: Město Dvůr Králové nad Labem, nám. T.G.Masaryka čp. 38		
STAVBA: **Udržovací práce - Tyršovo koupaliště brouzdaliště**	VYPRACOVAL: P. Hnilička PODPIS: PROFESE: arch-stav DATUM: 12/2016	ČÍSLO VÝKRESU: **3**
OBSAH: **navrhovaný stav půdorys brouzdaliště**	STUPEŇ: ČÍSLO ZAK.: 0410 MĚŘÍTKO: 1 : 100	