



ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ
KRYTÍ IP40/20

- SIŤ TN-C-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :
ZÁKLADNÍ OCHRANA :
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ :
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
DOPLŇKOVÁ
- ZÁKLADNÍ ISOLACE
- KRYTÍ A PŘEPÁŽKAMI
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro
HORÁK	MIKEŠ	Dvůr Králové n.L.
VEDOUcí PROJEKTU :		ZAKÁZKA: 89/18
INVESTOR: Město Dvůr Králové nad Labem		DATUM: 9/18
AKCE: REKONSTRUKCE BYTU č. 231 ul. Komenského č.p. 1296		DRUH: DPS
		FORMÁT: A4
		MĚŘÍTKO: 1:1
		ČÍSLO PRÁČE: 1296
		D.1.4.g - 3
OBSAH:		
ROZVÁDEČ RB		