

UPOZORNĚNÍ !!!

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZEJÍ PODZEMNÍ VEDENÍ KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ SÍŤE, SILNOPROUDÉ A SDĚLOVACÍ KABELY, PLYNOVÉ POTRUBÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST PŘESNÉ VYTÝČENÍ.

LEGENDA

- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO - CYKY-J 4x16 V TRUBCE KOPOFLEX 50
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO
- UZEMŇOVACÍ DRÁT FEZN 10

⊙ A1-A13 SILNIČNÍ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR TŘÍSTUPŇOVÝ, BEZPATICOVÝ UZM 8 S MANŽETOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK, OSAZENO SVÍTIDLO STÁVAJÍCÍ

⊙ A2 SADOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR TŘÍSTUPŇOVÝ, BEZPATICOVÝ K5 S MANŽETOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK, OSAZENO SVÍTIDLO STÁVAJÍCÍ

SÍŤ TN C

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :


ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM

REVIZE 2018

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS  elektro Dvůr Králové n/L
ZDENĚK MIKEŠ	ZDENĚK MIKEŠ	
VEDOUČÍ PROJEKTU :	ING. MILAN MARX	ZAKÁZKA: 180385
INVESTOR:	MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	DATUM: 12/2018
AKCE: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ULICE ČELAKOVSKÉHO REKONSTRUKCE SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	DRUH: DPS	
	FORMÁT: 2xA4	
	MĚŘÍTKO	
OBSAH:		ČÍS. PŘÍLOHY B.5.3
BLOKOVÉ SCHÉMA		