


-  **Ax** - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VO, BEZPATICOVÝ, ULIČNÍ TØÍSTUPŇOVÝ,
typ: UZM8-133/108/89 S VÝLOŽNÍKEM UZB 1-1000
-  **SVx** - VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO 70W
TYP EUROSTREET DATMOLUX
- - KABEL CYKY 4Bx10
- - ZEMNÍ DRÁT FeZn d=10mm

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C
Ochrana neživých částí - automatickým odpojením od zdroje
Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
| VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT | HMS  elektro Dvůr Králové n/L | |
| BOHUNĚK | MIKEŠ | | |
| INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L. | | ZAKÁZKA: | 46/15 |
| AKCE: ELEKTROINSTALACE | | DATUM: | 07/15 |
| Dvůr Králové nad Labem | | DRUH: | DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ |
| - Úprava křižovatky Nedbalova | | FORMÁT: | A4 |
| OBSAH: | | MĚŘÍTKO | ČÍS.PØÍLOHY |
| OBVODOVÉ SCHÉMA VO | | | C.4.1.3 |