



**360x710x90 48 MD**  
**KRYTÍ IP 30/20, In=40A, Ik=6kA**  
 SÍŤ TN S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE  
 - KRYTÝ A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 - OCHRANNÝM POSPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA : - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS Dvůr Králové n/L elektro
ZDENĚK MIKEŠ	ZDENĚK MIKEŠ	
VEDOUcí PROJEKTU :	ZDENĚK JANSÁ	ZAKÁZKA: 60/14
INVESTOR:	Město Dvůr Králové nad Labem	DATUM: 10/2014
AKCE:	VESTAVBA UČEBEN V PŮDNÍM PROSTORU. ZŠ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	DRUH: DSP
D.1.4.g	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE	FORMÁT: MĚŘITKO
OBSAH:		ČÍS.PRÍLOHY D.1.4.g - 2
SCHÉMA ROZVÁDĚČE RŠ 6		