

Protokol o určení vnějších vlivů

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Příloha číslo 60/14

60/14

Vypracovaný komisí Projektis s.r.o Dvůr Králové nad Labem

V Dvoře Králové nad labem

Dne 25.10.2014

Předseda Ing. Zdeněk Jansa - vedoucí projektu

Členové Ing.Pavla Pražáková - projektant stavby,
PBŘ

Zdeněk Mikeš - projektant elektro

Ostatní

Název objektu Vestavba učeben do půdního prostoru ZŠ Podhart' Dvůr Králové nad Labem

Podklady Stavební výkresy,PBŘ,prohlídka na místě.

Popis objektu V půdním prostoru bude vestavba provedena pomocí sádkartonových konstrukcí se zateplením.

Rozhodnutí

UČEBNY

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

nebezpečné

Interval revize (r.): 3

AA 5	AE 1	AJ 1	AP 1	BA 2	BE 1
AB 5	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 1	AH 1	AN 1	AS 1	BD 4	
AM-1-1	AM-5- N	AM-9- 1	AM-24- 1		
AM-2-1	AM-6- N	AM-21- N	AM-25- 1		
AM-3- 1	AM-7- N	AM-22- 1	AM-31- 1		
AM-4- N	AM-8- 1	AM-23- 1	AM-41- N		

Závěr

Podpisy: