



VYSVĚTLENÍ a DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen jako „VD ZD“)
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
č. I

| | |
|-------------------------------|---|
| Název veřejné zakázky: | Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podhartí |
| Zadavatel: | Město Dvůr Králové nad Labem |
| Sídlo: | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ: | 00277819 |
| Zastoupený: | Ing. Janem Jarolímem, starostou města |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky |

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel obdržel dne 25. 2. 2020 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Žádost o vysvětlení č. 1

Dotaz č. 1/1:

Dobrý den

Ve výkazu výměr VZ 1b jsou uvedeny položky

48 - elektroinstalace OS - 8

49 - elektroinstalace OC - 10

Prosím o upřesnění těchto položek

ve výkazu výměr VZ 1a) je uvedena položka

66 - demontáž a montáž svítidel v učebnách a kabinetu v patře

Prosím o upřesnění položky

Děkuji a jsme s pozdravem

Odpověď č. 1/1:

Položky výkazu výměr VZ 1b č. 48 a 49 byly blíže specifikovány v projektové dokumentaci – dokument „114.1A_výpis prvků“. Zadavatel zveřejňuje upravený dokument „114.2A_Výpis prvků OPRAVA“, který zcela nahrazuje původně zveřejněný dokument „114.1A_výpis prvků“



K položce č. 48 je uvedeno: Doplnění světla v prostoru výstupu rampy, včetně připojení plošiny; běžné svítidlo 1ks s napojením na stávající rozvod.

K položce č. 49 je uvedeno: Svěšení stávajících svítidel v chodbě v místě plošiny, po provedení nového podhledu opět použít a dát do původního stavu; běžné svítidlo 1ks dle potřeby úprav stávajícího vedení.

Zadavatel zároveň zveřejňuje v souvislosti s výše uvedeným upravený Výkaz výměr s názvem „Výkaz výměr VZ - 1b) OPRAVA“, který zcela nahrazuje původně zveřejněný Výkaz výměr s názvem „Výkaz výměr - VZ 1b)“.

Položka výkazu výměr VZ 1b č. 66 byla blíže specifikována v projektové dokumentaci – dokument „114_výpisy prvků“. Zadavatel zveřejňuje upravený dokument „114.1_Výpis prvků OPRAVA“, který zcela nahrazuje původně zveřejněný dokument „114._výpisy prvků“

K položce č. 66 je uvedeno: Svěšení stávajících svítidel v učebnách a kabinetu v patře, po provedení nového podhledu opět použít a dát do původního stavu, včetně demontáže a montáže rozvodů (cca 28ks svítidel, krabicové rozvodky, kabely).

Zadavatel zároveň zveřejňuje v souvislosti s výše uvedeným upravený Výkaz výměr s názvem „Výkaz výměr - VZ 1a) OPRAVA“, který zcela nahrazuje původně zveřejněný Výkaz výměr s názvem „Výkaz výměr - VZ 1b)“.

Zadavatel zároveň překládá nový „Výkaz výměr - položka 66 VZ 1a) OPRAVA“, který blíže rozepisuje položku č. 66 Výkazu výměr VZ 1a). Zadavatel požaduje v nabídce předložení naceněného i tohoto doplňujícího výkazu. Položka č. 66 ve „Výkazu výměr - VZ 1a) OPRAVA“ „Demontáž a montáž stávajících svítidel 28 kusů, demontáž stávajícího vedení a montáž nových rozvodů s napojením na stávající vedení - OS4“ tvoří součet cen uvedených ve „Výkazu výměr - položka 66 VZ 1a) OPRAVA“

Pro vyloučení veškerých pochybností zadavatel uvádí, že v nabídce podané účastníkem požaduje předložení a nacenění Výkazů výměr, zveřejněných v rámci VD a ZD.

Zadavatel zároveň s tímto VD ZD upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že v případě předložení jiné verze Výkazu výměr než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které není možné v souladu se zákonem opravit, a mohou vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel dále uveřejňuje toto doplnění zadávací dokumentace podle § 99 zákona.

Zadavatel opravuje údaje o nosnosti vertikální plošiny pro bezbariérový přístup:

- nosnost plošiny musí být v souladu s příslušnou normou minimálně 250kg/m².

V průvodní a souhrnné technické zprávě arch. č. 2272A-ZS/001.1A, na výkresu č. 103.1A půdorys podkroví a ve výpisu prvků číslo výkresu 114.1A, který byl tímto VD ZD nahrazen výkresem 114.2A_Výpis prvků_doplnění OPRAVA, je nosnost omylem uvedena „minimálně 250 kg“.



Zadavatel současně se zveřejněním tohoto VD ZD v souladu s § 99 zákona prodlouží lhůtu pro podání. Zadavatel v souvislosti s tímto VD ZD v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídky je 9. března 2020 v 8:00 hodin. Uvedená změna termínu pro podání nabídek platí pro obě části veřejné zakázky.

Součástí tohoto VD ZD jsou následující přílohy, včetně Zadávací dokumentace s opraveným termín pro podání nabídek a informací k výkazům výměr:

- **114.1_Výpis prvků_doplnění OPRAVA**
- **114.2A_Výpis prvků_doplnění OPRAVA**
- **Výkaz výměr - položka 66 VZ 1a) OPRAVA**
- **Výkaz výměr - VZ 1a) OPRAVA**
- **Výkaz výměr - VZ 1b) OPRAVA**

V Pardubicích dne 28. února 2020

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.