



POSTUP PROVÁDĚNÍ INJEKTÁŽE:

V rámci navržených sanačních opatření se provede u vlhkem postiženého obvodového zdiva injektáž. Provedou se vrtý o průměru 12 mm v osové vzdálenosti 100 mm, budou vedeny ze strany exteriéru a vždy ve výškové úrovni co nejnižší k přilehlé čisté podlaze. Hloubka otvoru má být o cca 50mm kratší než je tloušťka zdiva. Vyvrtání otvorů se provádí ve vodorovné rovině a to přímo do ložné maltové spáry. Po vyvrtání se otvory vyčistí od hrubých nečistot. Jemný prach vyfoukáme stlačeným vzduchem. Poté se provede injektáž zdiva pomocí injektážního krému. Zaplní se celý vrt. Injektáž vpravujeme do zdiva pomocí aplikační pistole. Po aplikaci krému jednotlivé vrtý vyplníme cementovou maltou.

PROJEKTIS, s.r.o. - LEGIONÁŘSKÁ 562, 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: L.MACHKOVA@PROJEKTIS.CZ

HLAV.PROJEKT.

ZODP.PROJEKT.

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Ing. Zdeněk Jansa

Ing. Zdeněk Jansa

Lucie Machková

INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.

MÚ: Dvůr Králové n.L.

Nám. T.G.Masaryka 38, Dvůr Králové n.L.

Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.

AKCE: OPRAVA FASÁD DVORNÍ ČÁSTI BUDOV čp.57, 58 a 59
Dvůr Králové n. L.

stavební řešení

OBSAH VÝKRESU:

Detail hydroizolace zdiva

PROJEKTIS

spol. s r.o.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

FORMÁT

A4

DATUM

únor 2020

ÚČEL

projektová dokumentace

ČÍS.KOPIE

ČÍS.ZAKÁZKY

2424

MĚŘÍTKO

ČÍS.VÝKRESU

107