



TABULKA MÍSTNOSTI :

[illegible]

POZNÁMKA:

Uložení kabelů na společných chodbách – v kabelových žlábech pod podhledem
Uložení kabelů na schodištích – pod omítkou

Uložení kabelů v kancelářích – pod omítkou, nad podhledem a parapetních žlabech
 Typičtě osvětlení budou osazeny 110 cm nad podlahou

šusky mimo parapetní žlaby a koupelny budou osazeny 30 cm nad podlahou
šusky v kancelářích budou umístěny v parapetních žlabech

/ koupelnách budou zásuvky a vypínače umístěny 120 cm nad podlahou

Nová elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY, CHKE – V

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

3PEN 50 Hz, 3x400/230 V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :

ZAKLADNÍ: DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJU ZVŠENÁ PRO MÍSTNOSTI DLE PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VTLIVŮ DOPLNĚJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRANIČI

LEGENDA:

_____	Světelné rozvody – CYKY 3x1,5–J mm2, CYKY 5x1,5–J mm2
_____	Nouzové svítidla – CHKE – V 3x1,5 mm2
_____	Slučové rozvody (nainst. kabelové trasy)

P 0,000 = 297,950 m.n.m.

[illegible]