


- TŘÍDA OCHRANY LPS III**
- SVODY ROZMÍSTĚNÉ DO 15m**
- POLOMĚR VALICÍ SE KOULE 45m**
- MŘÍŽOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA OKA 15x15m**
- ZEMNÍ ODPOR DO 10 Ohm**
- SVODY ZS6,ZS8,ZS9,ZS11 NA PODPĚRÁCH VE ZDIVU**
- OSTATNÍ NA OKAPOVÝCH SVODECH**

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	
ZDENĚK MIKEŠ	ZDENĚK MIKEŠ	
VEDOUČÍ PROJEKTU :	ING. ZDENĚK JANSÁ	ZAKÁZKA: 56/19 DATUM: 09/2019 DRUH: DPS
INVESTOR:	Město Dvůr Králové n.L.	FORMÁT: MĚŘÍTKO 1:100 ČÍS. PŘÍLOHY D1.4.g - 1
AKCE:	<b>ENERGETICKÁ OPATŘENÍ DVOU          TĚLOCVIČNY SE ZÁZEMÍM</b> <b>Nábřeží Jiřího Wolkerova Dvůr Králové n.L.</b>	
D1.4.g OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU		
OBSAH		
SITUAČNÍ SCHÉMA		