


PROPOJ STL



- » MONTÁŽNÍ JÁMA O VELIKOSTI CCA. 1500 x 1500 MM , HLOUBKA 1500 MM.
- » PROPOJ BUDE REALIZOVÁN POMOCÍ NAVRTÁVACÍHO ODBOČKOVÉHO T-KUSU DAA PE dn 225/DN 63 ZA PROVOZNÍHO TLAKU 300 kPa.
- » PROPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE PROVÉST LETOVÁNÍM, SPOJE OŠETŘIT SMRŠŤOVACÍ FÓLIÍ.

zodp.projektant		vypracoval		kreslil		kontroloval		<div>Bc. Hana HLÍZOVÁ</div> <div>autorizovaný technik v oboru TZS</div> <div>ČKAIT č. 0601525</div> <div>FRITZOVA 900, 541 01 TRUTNOV</div> <div>tel. 775 052671 mail:hlizova@seznam.cz</div> <table><tr><td>formát</td><td>297x210</td></tr><tr><td>datum</td><td>II/2020</td></tr><tr><td>účel</td><td>PDPS</td></tr><tr><td>č.zakázky</td><td>02/2019</td></tr><tr><td>měřítko</td><td>výkres č.</td></tr></table>				formát	297x210	datum	II/2020	účel	PDPS	č.zakázky	02/2019	měřítko	výkres č.
formát	297x210																				
datum	II/2020																				
účel	PDPS																				
č.zakázky	02/2019																				
měřítko	výkres č.																				
Bc. Hana HLÍZOVÁ																					
kraj: KVHK		Město: Dvůr Králové nad Labem			k.ú.: Dvůr Králové nad Labem																
Investor:		Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G. Masaryka 38, DK n/L																			
Název akce :																					
MALÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA - SYLVÁROV																					
STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY																					
Výkres:																					
DETAIL NAPOJENÍ PLYNOVODU																					
měřítko		-----																			
výkres č.		B.f.2.n																			