

MÍSTO ODPOJENÍ A NAPOJENÍ

ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY STLAČENÍM POTRUBÍ
NAPOJENÍ POMOCÍ ELEKTROTVAROVKY
OBJÍMKY PE dn 63/63

R=1500,00
-0,80% +0,71%
29,31 63,94
0,35364

2252/2


2252/7

4134

PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 100 SDR11 PE dn 63
PE 100 RC OPLÁŠTĚNÉ dn 63/5,8 SDR11 - 1ks -DÉLKA 4,0m

LEGENDA

- KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKŮ
- NÁVRH ROZPARCELOVÁNÍ POZEMKŮ
- NAVRŽENÁ KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- NAVRŽENÝ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL VE SPRÁVĚ MĚSTA
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABEL NN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABEL VO
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD OC DN 50 - OPZ
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE dn 225 VČETNĚ PŘÍPOJEK
- PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PE dn 63x5,8 PE 100 RC SDR 11
- NOVÉ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ OPZ OC DN 50 - IZOLOVANÉ
- STÁV. SLOUPEK PRO HUP - PREFABRIKOVANÝ, BETONOVÝ 100x40x138
- NOVÝ SLOUPEK PRO HUP - PREFABRIKOVANÝ, BETONOVÝ 100x40x138
- HUP+R+P HUP KK DN 50, REGULÁTOR TLAKU STL/NTL NAPŘ. FRANCEL B25, KK DN 1 1/4" PŘED A ZA PLYNOMĚREM, FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR G16



PRODLOUŽENÍ STL PŘÍPOJKY PE dn 63
DO NOVÉHO PREFABRIKOVANÉHO SLOUPKU
UMÍSTĚNÉHO ZA NOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU,
DOPOJENÍ ZA HUP V ZEMI NA STÁV. OPZ NTL

SLOUPEK PRO HUP

HUP-KK DN 50, REGULÁTOR TLAKU STL/NTL
KK DN 1 1/4" PŘED A ZA PLYNOMĚREM
FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR G16, NTL DN 50-OPZ

DOPOJENÍ NA OPZ

DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL POTRUBÍ DN 50-OPZ
ODPOJENÉ NTL OPZ ZE ZEMĚ VYJMUTO

2253/6
parkoviště

2267/3

areál Technických služeb

UPOZORNĚNÍ:

PRŮBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ PODLE VYJÁDRĚNÍ A ZÁKRESŮ JEJICH
SPRÁVCŮ. PRO OVĚŘENÍ POLOHY JE NUTNÉ POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTYČENÍ A PROVÉST KOPANÉ SONDY.
PO VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA NAVRŽENÁ TRASA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ S OHLEDEM
NA ČSN 736005. V PŘÍPADĚ MĚLČÍHO ULOŽENÍ KANALIZACE NEŽ 1,7M POD TERÉNEM BUDE PLYNOVOD V
MÍSTECH KŘÍŽENÍ ULOŽEN DO CHRÁNIČKY S OSAZENÍM ČIHAČKY DO ZEMNÍHO POKLOPU. PŘI KŘÍŽENÍ
PLYNOVODU S OSTATNÍMI INŽ. SÍTĚMI VŽDY POTRUBÍ OPATŘIT OCHRANNOU TRUBKOU.

POZNÁMKA:

KÓTOVÁNO V METRECH. TLAKOVÁ ZKOUŠKA BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 12327,
ČSN EN 12007-1 A 2 A TI VČP, A.S. Č. 7/1999.

zodp.projektant		vypracoval		kreslil		kontroloval		Bc. Hana HLÍZOVÁ autorizovaný technik v oboru TZS ČKAIT č. 0601525 FRITZOVA 900, 541 01 TRUTNOV tel. 775 052671 mail:hlizova@seznam.cz			
Bc. Hana HLÍZOVÁ											
kraj: KVHK		Město: Dvůr Králové nad Labem		k.ú.: Dvůr Králové nad Labem							
Investor:		Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G. Masaryka 38, DK n/L									
Název akce :								formát		297x420	
MALÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA - SYLVÁROV PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY								datum		XI/2020	
								účel		PDPS	
								č.zakázky		02/2019	
								Výkres:			
PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES								1 : 200		B.f.2.c	