




PŘÍKLADY MOŽNÉHO PROVEDENÍ ZÁKLADU SLOUPKU




Půdorys základu pl. sloupku, základová spára 600 mm pod terénem
provedení ze zděicích materiálů nutná betonová deska



Monolitický základ z betonu s vnitřním dutým prostorem pro vysypání pískem.



Montovaný základ z betonových tvárnic nebo prefabrikátu profilu L.



Pilíř pro HUP, regulátor a měření s osazeným fixačním rámem,
včetně uvedení instalačních rozměrů

POZNÁMKA:
TYP PLYNOMĚRU BUDE ODPOVÍDAT DISTRIBUČNÍ SMLOUVĚ OD INNOGY, KDE JE TYP PLYNOMĚRU UPŘESNĚN.

zodp.projektant		vypracoval		kreslil		kontroloval		<div>Bc. Hana HLÍZOVÁ</div> <div>autorizovaný technik v oboru TZS</div> <div>ČKAIT č. 0601525</div> <div>FRITZOVA 900, 541 01 TRUTNOV</div> <div>tel. 775 052671 mail:hlizova@seznam.cz</div>															
Bc. Hana HLÍZOVÁ																							
kraj: KVHK		Město: Dvůr Králové nad Labem			k.ú.: Dvůr Králové nad Labem																		
Investor:		Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G. Masaryka 38, DK n/L																					
Název akce :										formát		297x420											
MALÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA - SYLVÁROV										datum		II/2020											
										STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY										účel		PDPS	
																				č.zakázky		02/2019	
Výkres:		VZOROVÝ SLOUPEK PRO HUP								měřítko		výkres č.											
										-----		B.f.2.I											