

ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ 72MD

500x580x135 mm IP30/20

SÍŤ TNS

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n/L
MIKEŠ	MIKEŠ	
VEDOUCÍ PROJEKTU : ING.ZDENĚK JANSA		ZAKÁZKA: 43/18
INVESTOR: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ n/L		DATUM: 05/2018
		DRUH: DSP
AKCE: REKONSTRUKCE 2. A 3.NP BUDOVY AZYLOVÉHO DOMU ŽOFIE BEZRUČOVA ULICE čp.1006,DVŮR KRÁLOVÉ N/L		FORMÁT:
		MĚŘÍTKO
D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		ČÍS.PŘÍLOHY D.1.4.g - 5

OBSAH:

ROZVÁDĚČ RP21