


LEGENDA:

----- PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ 75/55°C

TRV – TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL DN15
RRS – REGULAČNÍ ROHOVÉ ŠROUBENÍ – H ŠROUBENÍ – DN15

OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ SE SSPODNÍM PRAVÝM PŘÍPOJENÍM
KOUPELNOVÁ TĚLESA



te = -18°C

±0,000 = podlaha 1.NP				PROJEKTIS spol. s r.o. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	
PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁRSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: LMACHKOVA@PROJEKTIS.CZ	HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL		
Ing. Zdeněk Jansa	Lucie Machková	Martin Fejk		FORMÁT 6 x A4	
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		MÚ: Dvůr Králové n.L.		DATUM duben 2018	
Náměstí T.G.M.68, Dvůr Králové n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.		ÚČEL stavební povolení	
AKCE: Rekonstrukce 2. a 3. np budovy Azylového domu Žofie, Bezručova ulice čp. 1006, Dvůr Králové n.L.				ČÍS.KOPIE 2434	
Ústřední vytápění				ČÍS.VÝKRESU	
OBSAH VÝKRESU:				1:50	
Půdorys 3.NP				303	