



ROZVÁDEČ ZAPUŠTĚNÝ 96MD

500x730x135 mm IP30/20

SÍŤ TNS

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTÝ A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ

- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS  elektro Dvůr Králové n/L
MIKEŠ	MIKEŠ	
VEDOUcí PROJEKTU :	ING.ZDENĚK JANSÁ	ZAKÁZKA: 43/18
INVESTOR:	MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ n/L	DATUM: 05/2018
AKCE: REKONSTRUKCE 2. A 3.NP BUDOVY AZYLOVÉHO DOMU ŽOFIE BEZRUCHOVA ULICE čp.1006,DVŮR KRÁLOVÉ n/L		DRUH: DSP
D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		FORMÁT: MĚŘÍTKO
		ČÍS.PŘÍLOHY D.1.4.g - 6
OBSAH:		
ROZVÁDEČ RP22		