

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Všem dodavatelům

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“

Znění žádosti, která byla doručena dne 29.03.2021:

„Dotaz 1:

Ve VV je naceněno pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm, v TZ se uvádí ochranná síť s nehořlavou úpravou, PP 3mm, oko 4,5cm. Co platí?

Dotaz 2:

Ve VV je naceněna obruba s pouzdry pro oplocení z obrubníků do betonového lože, výšky 25 mm v délce 66,5. V PD se uvádí betonový zahradní obrubník 100x30x5 v délce 66,5 m a betonový zahradní obrubník 100x30x5 v délce 66,5. Jaký obrubník se má nacenit a v jaké délce?

Dotaz 3:

Ve VV je naceněna překližka vodovzdorná smrk tl 21 mm jakost II. Ve výkresu D.1.1.4. se uvádí tloušťka 24 mm. Jako tloušťku je potřeba nacenit?“

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

Odpověď č. 1:

Zpracovatel projektové dokumentace trvá na ochranné síti s nehořlavou úpravou PP 3mm, oko 4,5 cm.

Odpověď č. 2:


V projektové dokumentaci jsou navrženy dva typy obrubníků:

- a) 100x30x5 v délce 66,5 m – tvoří lem hřiště, výška 30 cm je dána skladbou hřiště;
- b) 100x20x5 v délce 13,3 m – tvoří lem zpevněné plochy za hřištěm.

Odpověď č. 3:

Naceňovat se bude deska tl. 24 mm jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

Zadavatel současně upřesňuje informace ohledně dešťové kanalizace, resp. aco drainů – v místě vjezdových (přístupových) vrat, o rozměrech 3500x3900 mm, do prostoru atria je zpracovatelem projektové dokumentace doporučeno použít pojezdový aco drain.



Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Lhůta pro podání nabídek:

Vzhledem k výše nepodstatným doplňujícím informacím ohledně projektové dokumentace se nemění lhůta pro podání nabídek, lhůta tedy zůstává do 09.04.2021 10:00 hod.

Ing. Ctirad Pokorný
vedoucí odboru RISM
a pověřený RM