

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČO	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

Název, duh a režim soutěže

Název soutěže	REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
Druh soutěže	otevřená architektonická soutěže o návrh dle § 145 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

dle § 99 zákona

Zadavatel ve věci soutěže obdržel žádost dodavatele o vysvětlení soutěžních podmínek, popřípadě zadavatel poskytuje vysvětlení soutěžních podmínek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení soutěžních podmínek uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení soutěžních podmínek č. 1. ze dne 30. 04. 2021

Žádost o vysvětlení č. 1

Dotaz č. 1/1:

Řešené území. Není zcela jasně zadane řešené území a dotčené území. Předpokládáme, že v rámci bloku je řešeným územím pouze plocha a nemovitosti ve vlastnictví města. Co se týče okolní veřejnoprávních prostranství, je součástí řešeného území náměstí Republiky, ulice Tylova, ulice Fügnerova a prostor do ní? Prosíme o přesnou specifikaci buď parcelními čísly, nebo zákresem do vektorové situace.

Odpověď č. 1/1:

Řešené území je uvedeno v podkladu P02.

Co se týče okolních veřejných prostranství, tak nám. Republiky, ul. Fügnerova a Tylova předmětem řešení nejsou. Prostor do těchto ulic však mohou účastníci do svých návrhů zapracovat, nebudou však předmětem hodnocení.

Dotaz č. 1/2:

6.3.2 Soutěžní panely. Uspořádání panelů je doporučené, nebo závazné? Lze uvažovat o jiném uspořádání prvků v rámci jednoho posteru? Lze použít poster č. 4 jako poster č. 1 (z logiky prezentace návrhu je vhodné představit nejdříve návrh v kontextu místa a až poté podrobně pomocí půdorysů a dalších výkresů)? Lze výkresy půdorysů seskládat na postery jinak (jiná orientace, jiná skladba)?

Odpověď č. 1/2:

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Podmínky uspořádání soutěžní panelů jsou uvedeny v soutěžních podmínkách. Zadavatel požaduje uspořádat soutěžní panely č. 1 až č. 4 dle přílohy č. 6, uspořádání soutěžního panelu č. 5 je ponecháno na účastnících. Porota při hodnocení sestaví panely do pořadí, které uzná za vhodné.

Dotaz č. 1/3:

6.9.1 Označení návrhů. Body a) i b) popisují pravý dolní roh, jeden bod je tedy špatně. Prosíme upřesnit pro vyloučení případných pochybností, který roh je vyhrazen pro označení sekretářem soutěže a do kterého umisťuje označení účastník.

Odpověď č. 1/3:

Zadavatel opravuje znění bodu 6.9.1 písm. a) a b) soutěžních podmínek.

Nové znění:

- a) v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3×3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu;
- b) v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3×3 cm, do kterého účastník umístí pořadové číslo části návrhu dle seznamu, který je součástí textové části;

Dotaz č. 1/4:

6.3.2 Soutěžní panely. Grafická část soutěžního návrhu bude provedena ve formátu cca 70x100 cm... . Toto znamená, že pokud odevzdáme panely o velikosti 80x110cm, nebude to důvodem k vyloučení ze soutěže?

Odpověď č. 1/4:

Velikost panelů stanovená v soutěžních podmínkách je závazná. Účastníci se nesmí od uvedeného formátu odchýlit takovým způsobem, aby byla ohrožena anonymita soutěže.

Dotaz č. 1/5:

P01 Stavební program. 60 parkovacích míst – jaký je přesně účel těchto parkovacích míst stání? Budou sloužit i veřejnosti (např. jako záchytové parkoviště na hraně historického centra) nebo budou pouze pro samotný provoz Mayerovy továrny? Jsou nějaké další požadavky nebo preference zadavatele na umístění vjezdu?

Odpověď č. 1/5:

Parkovací stání bude sloužit primárně pro potřeby areálu, pak ale také i jako veřejné parkoviště v historickém centru města. Zadavatel nepreferuje některou z možných variant na umístění vjezdu.

Dotaz č. 1/6:

P08 Dopravní studie náměstí Republiky. Která z variant byla zadavatelem vybrána pro realizaci? Můžeme studii ignorovat a navrhnout vhodnější řešení pro takto cenný historický prostor? Je tento prostor součástí řešeného území, nebo ho nemáme / nesmíme zahrnovat do bilancí stavebních prací, Náměstí Republiky, prostor jižně od kostela sv. Jana Křtitele, je v plánu v budoucnu nějak kultivovat. Lze případně ideově rozšířit zadání o tuto plochu?

Odpověď č. 1/6:

Účastníci v rámci svých návrhů nebudou navrhovat podobu nám. Republiky. Zadavatel 07. 04. 2021 vybral preferovanou podobu nám. Republiky, která vychází z variant uvedených v podkladu P08. Vybraná podoba náměstí je v příloze tohoto vysvětlení soutěžních podmínek.

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Dotaz č. 1/7:

P01 Stavební program. Co si lze představit pod pojmem „Dětský zábavní park“? Lze prosím specifikovat podrobněji představy zadavatele? (např. charakter provozu, požadavek na oddělení, nebo naopak propojení se zbytek areálu, kdo bude provozovatel, hygienické požadavky, atrakce, atd...)

Odpověď č. 1/7:

Rozsah a náplň dětského zábavního parku je ponechána na vůli soutěžících. Stanovena je pouze jeho minimální kapacita.

Dotaz č. 1/8:

P01 Stavební program. Depozitář muzea. Jsou nějaké speciální požadavky na zabezpečení? Jaký bude v depozitáři nastaven režim provozu? Musí být tento prostor přístupný separátním vstupem, nebo lze uvažovat o přímém propojení se „zábavním naučným centrem“?

Odpověď č. 1/8:

Depozitář bude mít samostatný vstup. Rozsah a charakter zabezpečení bude předmětem řešení v dalších fázích projektové přípravy.

Dotaz č. 1/9:

P01 Stavební program. Rychlým propočtem nám vychází, že požadovaný stavební program je cca 2,5x menší, než je objem současných objektů. Zachování samotné historické budovy Mayerovy továrny plus západního vstupu vytváří plochu cca 3500m². Ze zadání je vhodné do této budovy umístit pouze „zábavně naučné centrum“, možná „dětský zábavní park“ a po kompromisech i „loutkové divadlo“. Zvážil a posoudil zadavatel správně možnosti objektu? Zadaný program není zcela adekvátní velikosti objektu a obáváme se budoucího nenaplnění funkcí, ze které by benefitovalo jak město, tak samotný objekt. S tím se pojí i odhad ceny za rekonstrukci, která je možná odpovídající objemu stavebního programu, ale ne tak objektu Mayerovy továrny, která je dvojnásobná?

Odpověď č. 1/9:

Účelem soutěže je prověřit zadaný stavební program. Soutěžící mají možnost zvětšit kapacity jednotlivých částí stavebního programu nebo jej doplnit o vhodné prvky tak, aby byla posílena návštěvnická atraktivita areálu při respektování jeho základního charakteru jako kulturně společenského centra. Zadavatel pouze upozorňuje účastníky, že předpokládaná investiční a provozní náročnost řešení bude jedním z hodnotících kritérií při posuzování soutěžních návrhů – viz bod 7.1 soutěžních podmínek.

Dotaz č. 1/10:

Proluka na parcele 462 je v majetku města. Je součástí řešení? Lze ji zastavět?

Odpověď č. 1/10:

Ano, proluka na p. p. č. 462 je součástí řešeného území a lze ji zastavět.

Dotaz č. 1/11:

Existují pro řešení území regulační plány, výškové limity, ...?

Odpověď č. 1/11:

Pro řešené území není regulační plán.

Dotaz č. 1/12:

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Co bylo důvodem pro téměř dvouleté posouvání termínu vyhlášení soutěže?

Odpověď č. 1/12:

Konečný termín vyhlášení soutěže byl ovlivněn administrativními činnostmi zadavatele souvisejícími s přípravou soutěžních podmínek.

V souvislosti s tímto vysvětlením soutěžních podmínek zadavatel neupravuje termín pro podání soutěžních návrhů.

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení soutěžních podmínek předkládá dokument „Soutěžní podmínky - Mayerova továrna“, v němž byla změna značení v čl. 6.9.1 promítnuta a požaduje při zpracování soutěžního návrhů použití tohoto dokumentu, a dále přílohu č. 1 – „P08 Dopravní studie – doplnění“.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30. dubna 2021
Město Dvůr Králové nad Labem
Ing. Ctirad Pokorný
sekretář soutěže

přílohy:

- Soutěžní podmínky - Mayerova továrna
- příloha č. 1 – P08 Dopravní studie – doplnění