



Beton C25/30 XC2, XA1 – Cl. 0.2 – Dmax 16 – S2

Sítě Sz , pruty R 10 505

Krytí výztuže min. 50 mm

Patku podbetonovávat po
úsecích max. 0.80 m dlouhých

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	J.MAREŠ	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Dvůr Králové nad Labem				
AKCE : Verdek - p.p.č 27/1, 912, 27/2, 908/4 a 932 Oprava opěrné zdi a základové patky lávky F.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení			FORMÁT	1 A4
			DATUM	07/11
			ÚČEL	PD
			ČÍS.ZAK.	3788/11
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Čelní pohled na patku - návrh oprav			1 : 50	F.1.1.2/7