



- SPÍNAČ ŘAZ.1. IP44
- ZÁSUVKA 230V IP44
- SVÍTIDLO LED 40W 5500lm L=1200mm IP65
- SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ 1h IP40

SÍŤ TNC - S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE  
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n/L
MIKEŠ	MIKEŠ	
VEDOUČÍ PROJEKTU : ING. ZDENĚK JANSA		ZAKÁZKA: 59/21
INVESTOR: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		DATUM: 09/2021
AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLY J.A.KOMENSKÉHO PRO ÚČELY MŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 2NP až 4NP (III.etapa)		DRUH: ZMĚNA STAVBY
D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		FORMÁT: 1:100
OBSAH:		ČÍS.PRÍLOHY D.1.4.g - 5

SITUAČNÍ SCHÉMA PŮDA