



Rozváděč - Povrchový

Typ: HAGER VP54GE -- 3x18 (54) mod
plastový s plnými dveřmi

vnější rozměr 500x400x210 mm
Krytí IP 65/20 (40/20)

In = 63A
Un = 400V
Ik'' < 10 kA

Proudová soustava 3 N-PE AC 50 Hz 400V/TN-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Znač 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR	Město Dvůr Králové nad Labem		KRAJ	Královéhradecký
STAVBA	MĚŘENÍ A REGULACE Rekonstrukce školy J.A.Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem Část - Vytápění		OBEC	Dvůr Králové n/L
			ST. ÚŘAD	Dvůr Králové n/L
			STUPEŇ	DPS
			DATUM	Zaří 2021
			ZAK. ČÍSLO	89/21
OBSAH VÝKRESU	Rozváděč M+R		MĚŘITKO :	ČÍS.VÝKR.
	-			MR03