



- ZÁSUVKA 230V IP20 V PODHLEDU
- ZÁSUVKA 230V IP20
- ZÁSUVKA 230V SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ IP20
- Podlahová krabice 4x230V 4xRJ45

SÍŤ TN-C-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA: -ZÁKLADNÍ IZOLACE  
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ -KRITICKÁ PŘEPĚŽKAMI  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ: -AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ -OCHRANNÝM POSPOJENÍM  
DOPLŇKOVÁ: -PROUDOVÝM CHRÁNICEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro
MIKEŠ	MIKEŠ	Dvůr Králové n.L.
VEDOUcí PROJEKTU: ING. ZDENĚK JANSÁ	ZAKÁZKA: 59/21	
INVESTOR: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	DATUM: 09/2021	
AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLY J.A.KOMENSKÉHO PRO ÚČELY MÚ VE DVŮRE KRÁLOVÉ NAD LABEM ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 2NP až 4NP ( III.etapa )	DRUH: ZMĚNA STAVBY	
	FORMÁT: 1:100	
	ČÍS.PRÍLOHY	
D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	D.1.4.g - 7	

OBSAH:  
**ZÁSUVKOVÉ OBVODY 3NP**