

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 15704/2022/2
Č. j.: KHSHK 17416/2022/HDM.TU/Rö
Vyřizuje: Mgr. Hana Rösslová
Tel.: 499 829 523, 731 628 644
E-mail: hana.rosslova@khshk.cz

Drupos Trutnov
Ing. Tomáš Bukovský
Horní Promenáda 150
541 01 Trutnov

V Trutnově dne 2. června 2022

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Úprava střechy, obvodového pláště a příchozí komunikace Školní jídelny, Školní 2433, Dvůr Králové nad Labem“.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 7 zákona o ochraně veřejného zdraví žádost Města Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 002 77 819, zastoupeného na základě předložené plné moci Ing. Tomášem Bukovským, členem společnosti Drupos Trutnov, Horní Promenáda 150, 541 01 Trutnov, IČO 135 31 212 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Úprava střechy, obvodového pláště a příchozí komunikace Školní jídelny, Školní 2433, Dvůr Králové nad Labem“

se souhlasí.

Odůvodnění

Dne 18. května 2022 obdržela KHS žádost Města Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 002 77 819, zastoupeného na základě předložené plné moci Ing. Tomášem Bukovským, členem společnosti Drupos Trutnov, Horní Promenáda 150, 541 01 Trutnov, IČO 135 31 212 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Projektovou dokumentaci paré č. 2, zakázka č. 4864/Bk vypracoval Ing. Tomáš Bukovský, Drupos Trutnov v květnu 2020. Předložená projektová dokumentace řeší zateplení střešního pláště s vybudováním fotovoltaické elektrárny, provedení nových bleskosvodů s novým jímáním a zemnicím okruhem. Dále zateplení soklové části objektu s provedením nových okapových chodníků, zateplení stěnových konstrukcí s výměnou výplní otvorů, instalaci rolovacích předokenních systémů, instalaci slunolamů, provedení stěrkových omítek na nezateplené konstrukce ve skladu odpadků a objektu VZT, nátěru povrchu zásobovací rampy a vybudování nového přístupového chodníku s asfaltovým povrchem.

Před započítím bouracích prací bude provedena kontrola, zda meziokenní vložky podélných stěn ve 2. NP neobsahují materiál s příměsí azbestu. Meziokenní vložky po vybourání stávajících lehkých panelů budou nově vyžděny z plynosilikátových tvárnic. Navrženo je provedení zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. Před prováděním zateplení stěnových konstrukcí dojde k vybourání stávajících oken vč. parapetů a dveří zásobovací rampy. Nově osazená okna budou opatřena izolačními trojskly, stávající plocha zasklení ve varně a v jídelně se nezmění. Okna jsou navržena otevíratelná, tři okna ve 2. NP budou z vnější strany opatřena rolovacím zatemňovacím systémem ovládaným automaticky spínačem z interiéru. Okna ve varně využívaná k přirozenému větrání budou opatřena sítěmi proti vnikání hmyzu.

Střecha je nově zateplena v celé ploše. Navržena je instalace 169 kusů fotovoltaických panelů na střechu. Stávající VZT potrubí na střeše bude demontováno a bude nahrazeno novými výfukovými hlavicemi.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.



Mgr. Hana Rösslová
odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Trutnov

**Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje**
se sídlem v Hradci Králové
Územní pracoviště Trutnov
Úpická 117, 541 17 Trutnov

-3-

Upozornění:

Upozorňujeme na povinnost zaměstnavatele (firmu provádějící stavbu) vyplývající z ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, hlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) takové práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Náležitosti hlášení prací s azbestem uvádí vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest, musí být dodržena opatření k ochraně zdraví, blíže § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: PD předána osobně