

Připojení výrobny dle PPDS - příl.č.4



Celkem 169 panelů o celkovém výkonu:
67,6 kWp DC / 65kW AC
VM TYP A2 dle PPDS příloha 4.

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík

Roman Hladík
Žireč 136
544 04 Dvůr Králové n.L.
Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042
roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609

INVESTOR	Město Dvůr Králové nad Labem
STAVBA	ELEKTROINSTALACE **Úprava střechy, obvodového pláště** ***a příchozí komunikace školní jídelny*** ul. Školní čp 2433, Dvůr Králové nad Labem
OBSAH VÝKRESU	**Schéma napojení FVE a AKU-BOX**

KRAJ	Královéhradecký
OBEC	Dvůr Králové n/L
ST. ÚŘAD	Dvůr Králové n/L
STUPEŇ	PDVD
DATUM	Leden 2022
ZAK. ČÍSLO	36/22
MĚŘÍTKO :	- - -
ČÍS.VÝKR.	**E5**