



Legenda :

- K LED svítidlo přisazené, IP65, 53W, 7500 lm, korpus PE., opál. kryt PC, 1575x135
- Místní ochranné pospojování
- Ventilátor
- Prostorový termostat krytí IP20
- Vypínač 230V/10A krytí IP44
- Zásuvka 230V/16A, IP44

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje  
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Žireč 136	
			544 04 Dvůr Králové n.L.	
			Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042	
			roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR	Město Dvůr Králové nad Labem		KRAJ	Královéhradecký
STAVBA	<div>ELEKTROINSTALACE</div> <div>Úprava střechy, obvodového pláště</div> <div>a příchozí komunikace školní jídelny</div> <div>ul. Školní čp 2433, Dvůr Králové nad Labem</div>		OBEC	Dvůr Králové n/L
			ST. ÚŘAD	Dvůr Králové n/L
			STUPEŇ	PDVD
			DATUM	Leden 2022
			ZAK. ČÍSLO	36/22
			OBSAH VÝKRESU	
Půdorys 1NP		1 : 100	E2	