


- Legenda značek
- SZ Svorka okapového žlabu
 - OU Ochranný úhelník
 - SS Svorka spojovací
 - SK Svorka křížová
 - ST Svorka okapového svodu
 - SP Svorka připojovací
 - JP Pomocný jímec (0,4m)
 - JT Jímec tyč (2,0m)
 - Drát AlMgSi 8 (k zemniči FeZn 10)
 - - - Pásek FeZn 30x4
- SZ ∞ Zkušební svorka
- HOP Hlavní ochranná přípojnice



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík	
			544 04 Dvůr Králové n.L.	Zřet 136
INVESTOR	Město Dvůr Králové nad Labem	KRAJ	Královéhradecký	
			OBEC Dvůr Králové n/L	
STAVBA	ELEKTROINSTALACE	ST. ÚŘAD	Dvůr Králové n/L	
			STUPEŇ PDVD	
OBSAH VÝKRESU	Hromosvody a uzemnění	MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.	
			1 : 100	E9