



Pozn. Ovládání výtahu pro invalidy dodávkou fy. ALTECH

LEGENDA:

- Ú Zásuvka 230V/16A IP20
- Ú Zásuvka 230V/16A IP20 vypínaná pro osvětlení vytrín
- × Žárovkové svítidlo
- ↑ Světelný vývod pro lustr
- NO Svítidlo nouzového osvětlení GAMMA55L 8W/1h

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A = MASSIVE 73318/05/43 5xE14
- B = MASSIVE 73318/03/43 3xE14
- C = OSMONT IN12 K5/042 1x60W
- D = OSMONT IN12 K2/040 1x60W
- E = OSMONT IN22 K6/062 2x75W
- F = MASSIVE 71410/01/31 1x60W
- G = OSMONT IN26 K7/072 2x26W

Změna 7.1.2010

Proudová soustava 3 N PE AC 50 Hz 400 V/TN-S  
Ochrana - neživých částí - samočinným odpojením od zdroje

- živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMSselektro	
HRUBÝ	MIKEŠ	Dvůr Králové n/L	
INVESTOR: Město Dvůr Králové n/L		ZAKÁZKA:	60/02
AKCE: Elektroinstalace Rekonstrukce muzea čp.530 Dvůr Králové n/L		DATUM:	05/02
		DRUH:	SP
		FORMÁT:	
OBSAH:		MĚŘÍTKO	ČÍS.PŘÍLOHY
Rozvody 2.NP - půdorys:		1:50	E3