areál Technických služeb

BYTOVÝ DŮM

sportovní plocha - hřiště

Sellerova

Hanácká

Sochorova

SO 100.1

SO 100.4

75m

310m

92m

62m

85m

AYKY 4x16mm
FeZn 30x4

Stáv. svítidlo

Stáv. svítidlo místo napojení

BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU 6m



BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU 8m



1 Stožárová svorkovnice IP20, 6xRS16+1xE14 4A

2 Stožárová svorkovnice IP20 9xRS16+2xE14 4A,10A

HC/x Svítidlo LED 35W IP 66 ZEUS 35-T1
sloup KL6 133/60mm žárový pozink + ocel. manžeta

HB/x Svítidlo LED 35W IP 66 ZEUS 35-ME
sloup 8m UZL 133/89mm žárový pozink + ocel. manžeta
výložník UZB 1,5m

HA/x Svítidlo LED 35W IP 66 ZEUS 35-DWC
sloup KL6 133/60mm žárový pozink + ocel. manžeta
výložník SK1 500

Kabel AYKY 4x16 v zemi

Zemnič FEZN 30x4

RVO Rozvaděče veřejného osvětlení

Chráničkа korugovaná 110/96 viz specifikace

A



B



Sloupy budou umístěny min 0,5m od obrobníků případně 1m od krajnice vozovky

LEGENDA

asfaltobeton		KOMUNIKACE
asfaltobeton		KOMUNIKACE-obnova se.kryt.v tl.5cm
zámková dlažba tl.8cm		KOMUNIKACE-zpomalovací prah, přejezd
zámková dlažba tl.6cm		CHODNÍK
zámková dlažba tl.6cm (barva přírodní)		VJEZD,PARKOVACÍ STÁNÍ
zeleně-4,zp.ošetřen, bane kontakt.vl.kary bylo		VÁROVNÝ, SIGNÁLNÍ PÁS
doplnění zeminy,osetí travním semenem		ZELEŇ
		NÁVRH PARCEL
		Snížený obrubník +2cm
		Sklopený obrubník +2-6cm
	UNI P	NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUST
		Stávn stávající komunikace
		Navržená výšková kóta nivelety
	2,5%	Stávn navržené komunikace

PDSKADAVY www.pdskadavy.cz

Vypracovával: Daniel Kadavý	Zodp.projektant: Daniel Kadavý	Daniel Kadavý IČO:07664994 DIČ:CZ7706264 Milíčova 1118, 503 04 Hořice email: pdskadavy@seznam.cz tel: +420 602775040
Kreslil/CAD: Josef Janák	Kl.kvj.projektu:	Tech.kontrola:
OO Dvůr Králové nad Labem		Formát: 10xA4
Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem		Datum: 12/2018
Akce: MALÁ PRŮMYSLOVÁ A OBYTNÁ ZÓNA , LOKALITA SYLVÁROV SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Číslo zakázky: 1/19
Místo stavby: k.ú.Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj		Stupeň: DUR+DSP
Příloha: Osvětlení komunikace - situace		Měřítko: 1:500 Příloha č.: D.1.4.3