



- Stropní svítidlo LED 35W, 4531 Lm, krytí IP65
- Nástěnné nouzové svítidlo LED , 1 hod, krytí IP65
- Nástěnné svítidlo LED, 13W, krytí IP65
- Zásuvka nástěnná 230V/16A, IP44
- Zásuvka nástěnná 400V/16A, IP44
- Impulzní vodoměr - dodávka strojní.
- MG90 □ Odvlhčovač vzduchu - dodávka strojní.

Použité vodiče CYKY budou uloženy volně v omítce stěn a stropu.
Napětová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
- základní : polohou, krytím, izolací
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

Hlavní projektant	Ing. Blanka Matějková	ING. PAVEL HARTMAN elektrotechnická zařízení IČO 156 31 290 Lesní 53, Janské Lázně	
Vypracoval	Ing. Pavel Hartman		
Investor	Město Dvůr Králové nad Labem		
Stupeň	Projekt pro realizaci stavby		
Tlaková stanice u nemocnice Dvůr Králové nad Labem D.1.4 Elektroinstalace		Měřítko	1 : 50
		Datum	leden 2023
		Zakázka	01 / 2023
		Příloha č.	D.1.4.2
Půdorys AT stanice			