



Plastová nástěnná rozvodnice, 36 mod.,
Krytí rozvodnice IP65/IP20, přívod a vývody vrchem.

Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-C-S

Obchrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

- základní : polohou, krytím, izolací
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

Hlavní projektant	Ing. Blanka Matějková	ING. PAVEL HARTMAN elektrotechnická zařízení IČO 156 31 290 Lesní 53, Janské Lázně
Vypracoval	Ing. Pavel Hartman	
Investor	Město Dvůr Králové nad Labem	
Stupeň	Projekt pro realizaci stavby	
Tlaková stanice u nemocnice Dvůr Králové nad Labem D.1.4 Elektroinstalace		
Rozvaděč R-AT		Měřitko
		Datum leden 2023
		Zakázka 01 / 2023
		Příloha č.
		D.1.4.3