

Oblastní inspektorát práce
pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

Ing. Romana Dürrerová
Nerudova 887/26
500 02 Hradec Králové

Váš dopis ze dne
26.10.2022

Naše č.j.:
16022/8.42/22-2

Naše sp. zn
V8-2022-147

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Lukáš Krčil / 950 179 835

Hradec Králové
08.11.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem
místo: nám. Republiky č.p. 101, Dvůr Králové nad Labem
zadavatel: Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00277819
projektant: , , , IČ:

předložená výše nadepsanému OIP dne 26.10.2022

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Doplnit do projektové dokumentaci řešení bezpečnosti při užívání stavby v rámci zajištění osob při práci ve výšce při kontrolách, údržbách a opravách střechy a zařízení umístěných na střeše (např. zařízení pro ochranu před bleskem, vzduchotechnika,...) dle článku 6.6 ČSN 73 1901-1 – Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení.
2. Doplnit do projektové dokumentace Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2.
3. Upozorňujeme, že od 1. července 2022 vešel v účinnost zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který ruší dosud platný zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a také současně ruší nebo mění 25 prováděcích předpisů, mezi které, mimo jiné, patří: • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, která je uvedena v části "D.2.15.01_Technická zpráva" v bodě "6. Bezpečnost práce".

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

.....
Ing. Lukáš Krčil
Inspektor

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby