







M 1:50



OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	[m ²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
			STĚNY A STROP		OBKLAD	PODLAHA		
			TYP A OPRAVY POVRCHU	[%]		NÁSLAPNÁ VRSTVA	SKL.	VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ
2.01a	CHODBA	7,6					+4.170	+4.070
2.01b	CHODBA	12,2		10		LITÉ MR. TERACO	P02b	+4.170 +4.070
2.02	SCHODIŠTĚ	5,1		30		KAMENNÉ STUPNĚ	-	-
2.03	CHODBA	14,0	DVOUVRSTVÁ OMIČKA, VÁPENOCEMENTOVÁ HLADKÁ OMIČKA			LITÉ MR. TERACO	-	+4.095 +4.070
2.04	KANCELÁŘ	24,7				DŘEVĚNÁ PODLAHA	P06	+4.095 +4.070
2.05	DENNÍ MÍSTNOST	39,1	(DLE ROZSAHU OPRAV)					+4.095 +4.070
2.06	PŘEDSÍŇKA WC MUŽI	5,9						+4.065 +4.070
2.07	WC MUŽI	1,6	MALBA BÍLÁ, RAL 9016.					+4.635 +4.070
2.08	WC MUŽI	1,6	ODSTŘÍN MALBY DLE VZORKOVÁNÍ					+4.635 +4.070
2.09	PŘEDSÍŇKA WC ŽENY	8,5			KER. OBKLAD 100/100 MM, RAL 9016 VČETNĚ SPÁROVACÍHO TMELU	KERAMICKÁ DLAŽBA	P03f	+4.635 +4.070
2.10	OKLADOVÁ MÍSTNOST	1,6	(V ROZSAHU 100%)	10				+4.635 +4.070
2.11	WC ŽENY	1,6	SKLOVÁ ČÁST DO VÝŠKY 6 CM BUDE OPĚTNA					+4.635 +4.070
2.12	WC ŽENY	1,6						+4.635 +4.070
2.13	SCHODIŠTĚ	0,9	OMYVATELNÝM NÁTĚREM VE STEJNÉM ODSŮTU JAKO POVRCH STĚN			KAMENNÉ STUPNĚ	-	-
2.14	CHODBA	43,4				LITÉ MR. TERACO	P02b	+4.590 +4.635
2.15	SKLAD	16,7				KERAMICKÁ DLAŽBA	P03g	+4.635 -
2.16	DILNA	52,1				LITÉ MR. TERACO	P02b	+4.635 +4.635
2.17	BALKON	9,8				POROROST	Z06	+4.605 +4.700
Σ	CELKEM PLOCHA:	248,3	POZNAMKA: UVEDENÉ PLOCHY MÍSTNOSTI SE MOHOU LIŠIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.					

-----P----- POTRUBÍ TOPNÉ VODY – napojení rozdělovačů podlahového vytápění – PŘÍVOD
 ----P---- POTRUBÍ TOPNÉ VODY – napojení rozdělovačů podlahového vytápění – ZPÁTEČKA

-  topná trubka 17x2,0 mm s kyslíkovou bariérou – přívod
-  topná trubka 17x2,0 mm s kyslíkovou bariérou – zpátečka
-  — — — — — okrajová dilatační páska, pro upevnění ke stěně
-  — — — — — dilatační profil, pro vymezení polí mazaniny
-  — — — — — ochranná vlnitá trubka v oblasti připojení na rozdělovače
-  — — — — — a při přechodu přes dilatační spáry v potěru

RP-2.1 – Nerezový rozdělovač HKV-D 5 (5 okruhů) + skříň rozdělovače UP 750 (pod omítku)
 RP-2.2 – Nerezový rozdělovač HKV-D 7 (7 okruhů) + skříň rozdělovače UP 750 (pod omítku)
 RA – Rozteč trubek hadů podlahového vytápění
 L – Délka trubek hadů podlahového vytápění včetně přípojek

PŘI PŘECHODU TRUBEK DILATAČNÍ SPÁROU JE NUTNO DAT POTRUBÍ DO CHRÁNICKY min. 50 cm DLOUHÉ.
Po napojení potrubí na podlahový rozdělovač budou topné hady opatřeny min. 1 m chráničkami.
Při použití povrchové úpravy dlažby je nutno přiznat dilataci až do spáry dlažby.
Nutno plochy rozdilatořnic po obvodu stavební konstrukce a pomocí dilatační T pásky
při rozdělení velkých dilatačních úseků v jedné místnosti a při nedodržení poměru stran 2:1.

HLAVNÍ ROZDVOY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM
VŠEKERÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ
NASTAVENÍ VŠECH VENTILŮ A ŠROUBENÍ BUDE PROVEDENO PO PROPLACHU SYSTÉMU
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT PROSTOROVÉ NÁROKY,
STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST A KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI

Architectural site plan of the 'Klosterhof' area in Berlin. The plan shows various buildings, streets, and green spaces. A large black rectangular area is highlighted, representing the 'Klosterhof' site. The plan is oriented with North at the top. A scale bar indicates 1:500. Labels 'c.p.1', 'c.p.2', and 'c.p.3' are placed along the bottom edge of the plan.

VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Jiří Krejčík	A	R	N	ARN studio spol. s r.o.
AUTORSKÝ TÝM	Ing.arch. Jiří Krejčík				
	Ing.arch. Michal Krejčík, Ph.D.				
SPOLUPRÁCE	Ing.Katuse Krejčíková,Ing.arch. Tereza Novosadová, Ing.arch. Pavel Chudý	S	T	U	Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové
		D	I	O	IČ 64259218, DIČ CZ64259218

NÁZEV AKCE	<p>Dvůr Králové nad Labem, Rekonstrukce budov čp.2 a čp.3 na náměstí T. G. Masaryka</p> <p>SO 01 D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.a VYTÁPĚNÍ STAVBY</p>	ČÍSLO ZAKÁZKY	
		STUPEŇ PD	DPS
		DATUM	08/2024
		MĚŘITOKO	1 : 50
NÁZEV VÝKRESU	<p>SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 2 PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ</p>	FORMÁT	8x A4
		ČÍSLO VÝKRESU	

SO 01 - D.1.4.a_04