



















ZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	[m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
			STĚNY A STROP		OBKLAD	PODLAHA	
			TPY A OPRAVY POVRCHU	[%]		ŠKL.	VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ
01	MEZIPODESTA	3,1	DVOURVSTVÁ OMÍTKA, VAPENOVACÍMOTIVEM	100	DŘEVĚNÁ BÍDESKA, ODSTĚN DŘEVA DLE VZORKOVÁNÍ, V OÁSTI	DŘEVĚNÁ PODLAHA	P07c + 7,820 + 7,765
02	CHOŠIDOSTĚ	0,9	HLADKÁ OMÍTKA		DŘEVĚNÁ BÍDESKA, V OÁSTI	DŘEVĚNÉ STUPNĚ	P07c + 7,820 + 8,565
03	PODKROVÍ	154,1	DLE ROZSAHU OPRAV		DŘEVĚNÁ BÍDESKA, V OÁSTI	DŘEVĚNÁ PODLAHA	P07c + 7,820 + 8,565
04	CHOŠIDOSTĚ	11,7	MAŁBA BÍŁÁ, RAL 8016		OBŁOŽENO PŘEVODĚNO DLE ŠCHÉMA VÝPIS	DŘEVĚNÉ STUPNĚ	P07c + 7,535 + 7,765
05	PODKROVÍ	14,8	ODSTĚN MAŁBY DLE VZORKOVÁNÍ		DŘEVĚNÁ BÍDESKA, V OÁSTI	DŘEVĚNÁ PODLAHA	P07c + 8,085 + 8,565
06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	45,0					
CELKOVÁ PLOCHA:		229,6	POZNÁMKA: UVEDENÉ PLOCHY MÍSTNOSTÍ SE MOHOU LIŠIT DLE SKUTEČNÉHO PŘEVODĚNÍ STAVBY.				

-  - PŘEDPOKLÁDÁNÍ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
-  - VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
-  - SÁNÍ VENKOVNÍHO ČISTÉHO VZDUCHU
-  - ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
-  - PŘÍVOD ČISTÉHO VZDUCHU
-  - NUCENÉ PŘÁVĚDNÉ MNOŽSTVÍ ČISTÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 [m<sup>3</sup>/h]
-  - NUCENÉ ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m<sup>3</sup>/h]
-  - ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠTKY IZOLACE)
-  - DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 20 mm (ZAJISTI STAVBA)
-  - DVEŘNÍ MŘÍŽKA, OSAZENA DOLE (DODÁVKA STAVBY)
-  - TLUMIČ HLUKU
-  - PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ VENTIL
-  - STĚNOVÁ MŘÍŽKA A [mm] x B [mm] / SPODNÍ HRANA OD PODLAHY [mm]
-  - IZOLACE TEPELNĚ HLUKOVÁ 6cm
-  - IZOLACE TEPELNÁ DO PLECHU 4cm

400x200  
SH2300 → - STĚNOVÁ MŘÍŽKA A [mm] x B [mm] / SPODNÍ HRANA OD PODLAHY [mm]



A	R	N	ARN studio spol. s r.o.
S	T	U	Československé armády 219/24 500 03 Hradec Králové
D	I	O	IČ 64259218, DIČ CZ64259218

**JW** **JAN WEINZETL**  
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.  
Jižní 870, Střežské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
mobil: 604 215 011  
e-mail: weinzetl.jan@volny.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY	
STUPEŇ PD	DPS
DATUM	08/2024
MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	8xA4

ČÍSLO VÝKRESU

SO 01 - D.1.4.b.06