



Identifikační údaje Zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za Zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

Název, druh a režim Zakázky

Název Zakázky	„Kanalizace Dvůr Králové n. L. - Verdek“
Druh Zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 Zákona
Druh Zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim Zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona
Datum zahájení Zadávacího řízení	03.03.2025 odesláním na Věstník veřejných zakázek, Evidenční číslo zakázky: Z2025-011811
Schváleno RM	Usnesení číslo R/122/2025 75.RM ze dne 27.02.2025

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. II. ze dne 26. 3. 2025



Žádost o vysvětlení č. 2 ze dne 24. 03. 2025

Dotaz č.1

Výkaz výměr objekt SO 02 Čerpací stanice ČS 1:

Položky č. 38, 39 a 40 „Ocelový žebřík - nerez včetně uchycení, D + M“ počet á 1 ks (celkem tedy 3 ks).

Dle výkresové části má být ČS osazena vidlicovými a kapsovými stupadly.

Může zadavatel upřesnit nebo doplnit?

Odpověď č. 1:

Položka č. 38, upravena, nově - Ocelový žebřík - nerez jekl 40/40/4 mm včetně uchycení dl.4,7 m, šířky 0,5m , D + M

Položka 39 pravena, nově - Gumové dilatační těsnění pro potrubí D 160 mm 1ks+D 110 1ks, D + M

Položka č 40 „upravena, nově - Gumové dilatační těsnění pro potrubí DN 200 mm, D + M

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr objekt SO 02 Čerpací stanice ČS 1:

Položky č. 54 a 56.

Chápe uchazeč správně dle pol. č. 52 a výkresové části, že se jedná o DN 2500.

Odpověď č. 2:

Jedná se o DN 2500 mm.

Položky opraveny viz. Dotaz č.1 ve vydaném opraveném výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

Výkaz výměr objekt SO 03.1-5 Přípojky NN:

Položka č. 14 „Trubka umělohmotná PE prům. 50mm“

Oproti ostatním položkám chybí vzorec v buňce celková montáž. Platí i pro napojovací body č. 2-5.

Může zadavatel upřesnit nebo doplnit?

Odpověď č. 3:

Doplněny vzorce do položek.

Dotaz č.4



Výkaz výměr objekt SO 03.1-5 Přípojky NN:

Položka č. 1 „Výše podílu za připojovací bod (a 500,-Kč za 1A hlavního jističe)“

Ve sloupci montáž (celkem) není nastaven vzorec, není tedy započteno do celkové ceny objektu. Platí i pro napojovací body č. 2-5.

Odpověď č. 4:

Doplněny vzorce do položek.

Zadavatel v souvislosti s žádostí č. 2 ze dne 24. 3. 2025 a vysvětlením nebo změnou zadávací dokumentace přikládá novou verzi přílohy č. 2.1 Zadávací dokumentace – Soupis prací s názvem „Příloha č. 2.1 Zadávací dokumentace – Soupis prací_verze_26_03_2025.xlsx“,

Žádost o vysvětlení č. 3 ze dne 24. 03. 2025

Dotaz č. 1:

Zadavatel v odst. 14.11.1 zadávací dokumentace stanovil požadavek na technickou kvalifikaci

v tomto znění: „Zadavatel požaduje, aby Seznam obsahoval: (...) alespoň jednu (1) Účastníkovu dokončenou stavební zakázku obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, zahrnující stavbu čerpací stanice za účelem přečerpávání surových vod na kanalizačních řadech, kdy minimálním finančním objemem hodnoty čerpací stanice bude činit 4.000.000 Kč bez DPH.“

Připustí zadavatel prokázání této podmínky technické kvalifikace významnou stavební prací,

která zahrnovala realizaci více čerpacích stanic v celkové hodnotě přes 4 000 000 Kč bez DPH?

Jiný výklad dotčené podmínky technické kvalifikace by tazatel považoval za nepřiměřený,

protože SO 02 Čerpací stanice ČS 1 (k čemuž se uvedená podmínka technické kvalifikace

nepochybně vztahuje) nedosahuje hodnoty 4 000 000 Kč bez DPH, ale zásadně nižší hodnoty

(cca poloviční). Prokázání realizace několika čerpacích stanic v celkové hodnotě 4 000 000 Kč

bez DPH tedy tazatel považuje za zcela dostačující (z pohledu prokázané zkušenosti).

Tazatel žádá o potvrzení uvedeného předpokladu, co se výkladu dotčené podmínky kvalifikace týče. Bude-li to zadavatel považovat za vhodné, nechť současně upraví danou podmínku technické kvalifikace (včetně souvisejícího prodloužení lhůta pro podání nabídek).

Předem děkujeme za odpovědi.

Odpověď č. 1:



Zadavatel uvádí, že požadovaná reference na čerpací stanici za účelem přečerpávání surových vod na kanalizačních řádech je stanovena v souladu s předpokládanou hodnotou na stavební a technologické náklady na čerpací stanici v rozsahu technologie a výkonu, který požaduje zadavatel.

Zadavatel neumožní v rámci prokázání této části technické kvalifikace takovou referenci, která obsahuje více samostatných staveb a technologií, zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytl takovou referenci, která prokazuje zkušenost s obdobnou stavební zakázkou tak, jak jí specifikoval zadavatel.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že soubor SO 02, který uvádí dodavatel ve svém dotazu, je pouze stavební částí, kdy stavba čerpací stanice nutně musí zahrnovat technologii, která je obsažena v provozním souboru 01 (PS 01) „Čerpací stanice ČS 1“.

Po obdržení výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl, v rámci zajištění co nejširší hospodářské soutěže, že nezávisle na výše uvedeném sníží hodnotu minimálního finančního objemu ze 4.000.000 Kč bez DPH na 2.000.000 Kč bez DPH.

Nově tedy nastavená technická kvalifikace podle článku 14.11.1, bodu II. zadávací dokumentace zní následovně:

- „alespoň jednu (1) Účastníkovu dokončenou stavební zakázku obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, zahrnující stavbu čerpací stanice za účelem přečerpávání surových vod na kanalizačních řádech, kdy minimálním finančním objemem hodnoty čerpací stanice bude činit 2.000.000 Kč bez DPH.“

Zadavatel v souvislosti s žádostí č. 3 ze dne 24. 3. 2025 a vysvětlením nebo změnou zadávací dokumentace přikládá novou verzi textové části Zadávací dokumentace s názvem „Zadávací dokumentace_verze_26_3_2025.pdf“. V této verzi zadavatel upravuje textaci dle výše uvedené změny v článku 14.11.1, bod II a dále článek 21.1.1 Zadávací dokumentace. Zadavatel dále přikládá novou verzi přílohy č. 5 Zadávací dokumentace, která je obsažena v souboru příloh pod názvem „Přílohy Zadávací dokumentace. Nová verze tohoto názvu bude přílohou tohoto vysvětlení pod názvem „Přílohy Zadávací dokumentace_verze_26_3_2025“, upraven je minimální finanční objem referenční zakázky podle článku 14.11.1, bodu II. Zadávací dokumentace.

Zadavatel v souvislosti s žádostí o vysvětlení č. 3 ze dne 24. 3. 2025 hodlá prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou její původní dobu.



Ostatní obsah Zadávací dokumentace včetně příloh zůstává beze změn.

Žádost o vysvětlení č. 4 ze dne 24. 03. 2025

Dotaz č. 1:

Žádám Zadavatele o prověření VV ve vztahu k ZD, kde je rozdílně stanoven požadavek na poklop 600x600, resp. 800x800 v ZD.

SO_02	Trub. Mat.	58	M	55241021	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací	kus	1,000		0,00
-------	------------	----	---	----------	---	-----	-------	--	------

Odpověď č. 1:

Položky opraveny viz. Dotaz č.1 ze dne 20. 3. 2025 ve vydaném opraveném výkazu výměr, který byl přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 25. 3. 2025.

Dotaz č. 2:

Žádám Zadavatele o vysvětlení požadavku na třívrstvé potrubí pol. 79 SO 01.2.1, když všechny ostatní jsou dvouvrstvé.

SO 01.2.1	Trub. Mat.	79	M	28613360	potrubí třívrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 110x10,0mm dl 12m	m	477,558		0,00
-----------	------------	----	---	----------	--	---	---------	--	------

Odpověď č. 2:

Položky opraveny viz. Dotaz č.1 ze dne 20. 3. 2025 ve vydaném opraveném výkazu výměr, který byl přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 25. 3. 2025.

Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele o prověření VV ve vztahu k SDR pro trubní materiál jednotlivých stok, kde je kombinováno potrubí SDR 17 a SDR 11, přičemž v ZD je pouze SDR 11.



město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

SO_01.2.1	Trub. Mat.	79	M	28613360	potrubí tlivřstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 110x10,0mm dl 12m	m	477,558		0,00
SO_01.2.1	Trub. Mat.	81	M	WVN.FFD 91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	5,000		0,00
SO_01.2.1	Trub. Mat.	83	M	WVN.FF4 85205W	Koleno 45° PE100 SDR11 63	kus	1,000		0,00
SO_01.2.1	Trub. Mat.	84	M	WVN.FF4 85073W	Koleno 15° PE100 SDR17 110	kus	5,000		0,00
SO_01.2.1	Trub. Mat.	85	M	WVN.FF5 85321W	Koleno 30° PE100 SDR17 110	kus	1,000		0,00
SO_01.2.1	Trub. Mat.	86	M	WVN.FF4 85368W	Koleno 45° PE100 SDR17 110	kus	3,000		0,00
SO_01.2.1	Trub. Mat.	87	M	WVN.FF4 85225W	Koleno 90° PE100 SDR11 63	kus	1,000		0,00
SO_01.2.1	Trub. Mat.	88	M	WVN.FF4 85525W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 63	kus	2,000		0,00
SO_01.2.1	Trub. Mat.	90	M	WVN.FF4 85338W	Lemový nákrůžek PE100 SDR17 110	kus	1,000		0,00
SO_01.2.1	Trub. Mat.	93	M	WVN.FF2 00828W	Redukovaný T-kus SDR17 110/63	kus	2,000		0,00
SO_04.1-N	Trub. Mat.	54	M	ELM.2126 6	Trubka PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	49,634		0,00
SO_04.1-N	Trub. Mat.	56	M	WVN.FF4 85205W	Koleno 45° PE100 SDR11 63	kus	1,000		0,00
SO_04.1-N	Trub. Mat.	57	M	WVN.FF4 85325W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 63	kus	1,000		0,00
SO_04.1-N	Trub. Mat.	60	M	WVN.FF4 85072W	Koleno 15° PE100 SDR17 90	kus	1,000		0,00
SO_04.1-N	Trub. Mat.	61	M	WVN.FF4 85367W	Koleno 45° PE100 SDR17 90	kus	2,000		0,00
SO_04.1-N	Trub. Mat.	62	M	WVN.FF4 85227W	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	1,000		0,00
SO_04.1-N	Trub. Mat.	64	M	WVN.FF5 85045W	Redukovaný T-kus SDR11 90/63	kus	1,000		0,00
SO_04.1-N	Trub. Mat.	65	M	WVN.FF4 85387W	T-kus PE100 SDR17 90	kus	1,000		0,00
SO_04.1-U	Trub. Mat.	56	M	ELM.2126 6	Trubka PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	427,112		0,00
SO_04.1-U	Trub. Mat.	58	M	WVN.FF4 85205W	Koleno 45° PE100 SDR11 63	kus	5,000		0,00
SO_04.1-U	Trub. Mat.	59	M	WVN.FF4 85225W	Koleno 90° PE100 SDR11 63	kus	2,000		0,00
SO_04.1-U	Trub. Mat.	60	M	WVN.FF4 85325W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 63	kus	7,000		0,00
SO_04.1-U	Trub. Mat.	63	M	WVN.FFD 91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000		0,00

SO_04.1-U	Trub. Mat.	64	M	WVN.FFD 81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000		0,00
SO_04.1-U	Trub. Mat.	66	M	WVN.FF4 85072W	Koleno 15° PE100 SDR17 90	kus	1,000		0,00
SO_04.1-U	Trub. Mat.	67	M	WVN.FF5 85320W	Koleno 30° PE100 SDR17 90	kus	8,000		0,00
SO_04.1-U	Trub. Mat.	68	M	WVN.FF4 85367W	Koleno 45° PE100 SDR17 90	kus	3,000		0,00
SO_04.1-U	Trub. Mat.	69	M	WVN.FF4 85227W	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	5,000		0,00
SO_04.1-U	Trub. Mat.	71	M	WVN.FF5 85045W	Redukovaný T-kus SDR11 90/63	kus	7,000		0,00
SO_04.1-U	Trub. Mat.	72	M	WVN.FF4 85387W	T-kus PE100 SDR17 90	kus	11,000		0,00
SO_04.2	Trub. Mat.	40	M	WVN.FF4 85205W	Koleno 45° PE100 SDR11 63	kus	1,000		0,00
SO_04.2	Trub. Mat.	41	M	WVN.FF4 85225W	Koleno 90° PE100 SDR11 63	kus	1,000		0,00
SO_04.2	Trub. Mat.	42	M	WVN.FF4 85325W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 63	kus	2,000		0,00
SO_04.2	Trub. Mat.	45	M	WVN.FFD 91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000		0,00
SO_04.2	Trub. Mat.	46	M	WVN.FFD 81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000		0,00
SO_04.2	Trub. Mat.	48	M	WVN.FF4 85227W	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	1,000		0,00
SO_04.2	Trub. Mat.	50	M	WVN.FF5 85045W	Redukovaný T-kus SDR11 90/63	kus	2,000		0,00
SO_04.2	Trub. Mat.	51	M	WVN.FF4 85387W	T-kus PE100 SDR17 90	kus	5,000		0,00
SO_05.1-N	Trub. Mat.	52	M	ELM.2126 6	Trubka PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	54,303		0,00
SO_05.1-N	Trub. Mat.	54	M	WVN.FF4 85327W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 90	kus	3,000		0,00
SO_05.1-N	Trub. Mat.	57	M	WVN.FF5 85320W	Koleno 30° PE100 SDR17 90	kus	1,000		0,00
SO_05.1-N	Trub. Mat.	58	M	WVN.FF4 85227W	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	1,000		0,00
SO_05.1-U	Trub. Mat.	58	M	ELM.2126 6	Trubka PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	300,034		0,00
SO_05.1-U	Trub. Mat.	60	M	WVN.FFD 91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000		0,00
SO_05.1-U	Trub. Mat.	61	M	WVN.FFD 81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	5,000		0,00

SO_05.1-U	Trub. Mat.	62	M	WVN.FF4 85327W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 90	kus	24,000		0,00
SO_05.1-U	Trub. Mat.	65	M	WVN.FF4 85072W	Koleno 15° PE100 SDR17 90	kus	2,000		0,00
SO_05.1-U	Trub. Mat.	66	M	WVN.FF5 85320W	Koleno 30° PE100 SDR17 90	kus	6,000		0,00
SO_05.1-U	Trub. Mat.	67	M	WVN.FF4 85367W	Koleno 45° PE100 SDR17 90	kus	5,000		0,00
SO_05.1-U	Trub. Mat.	68	M	WVN.FF4 85227W	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	2,000		0,00



Odpověď č. 3:

Položky opraveny viz. Dotaz č.1 ze dne 20. 3. 2025 ve vydaném opraveném výkazu výměr, který byl přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 25. 3. 2025.

Dotaz č. 4:

Součástí ZD je příloha „PLOHA1_1“, která obsahuje projektovou dokumentaci stavby „PEŠÍ KOMUNIKACE, II. etapa, 1. fáze“, která řeší novostavbu chodníku v zastavěném území městské části Dvůr Králové n.L. – Verdek.

Máme za to, že v příloze č. 2.1 Soupis prací nejsou uvedeny položky pro realizaci novostavby chodníku podle výše uvedené projektové dokumentace. Bude předmětem plnění Zhotovitele zakázky realizace novostavby chodníku? Pokud ano, žádáme Zadavatele, aby doplnil do Soupisu prací příslušné položky pro ocenění této části.

Odpověď č. 4:

Realizace novostavby chodníku nebude předmětem plnění.

Dotaz č. 5:

Příloha č. 2.1 Soupis prací:

Stavební objekty a provozní soubory jsou kromě základního rozdělení stavby rozděleny na objekty uznatelné a neuznatelné. Mají tedy uchazeči oceňovat všechny stavební objekty a provozní soubory, které příloha č. 2.1 Soupis prací obsahuje, tzn. uznatelné i neuznatelné? Bude předmětem plnění Zhotovitele zakázky realizace objektů uznatelných i neuznatelných?

Odpověď č. 5:

Uchazeč ocení uznatelné i neuznatelné stavební a provozní soubory. Předmětem plnění budou uznatelné i neuznatelné soubory.

Dotaz č. 6:

V projektové dokumentaci, č. přílohy D.1.0.1 Technická zpráva, jsou na straně 16 uvedeny konstrukční vrstvy vozovky a jejich požadované tloušťky navržené pro opravy komunikací. Tyto však nejsou v souladu s výkresovou přílohou č. D.1.0.4 Úpravy povrchů komunikací. Žádáme tedy Zadavatele, aby odstranil uvedený nesoulad v zadání.

Odpověď č. 6:



Uvádíme popis skladeb komunikací jež jsou v souladu s výkazem výměr.

Komunikace ve správě SUS Královehradeckého kraje :

ABS I. - tl. 5 cm, v polovině šířky vozovky s přesahem 5 m za oba konce zásahu

ABVH II. - tl. 7 cm, s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou z OK I

OK I. - tl. 8 cm, s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou z SC I

CS I. - tl. 15 cm, s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou ze ŠD

ŠD - tl. 25 cm, v šířce rýhy

Komunikace místní

Asfaltový beton střednězrný ACO 11. – 40 mm (ČSN 73 6121)

Asfaltový beton velmi hrubý ACP16+ – 70 mm (ČSN 73 6121)

Štěrkodrt' SD_A– 150 mm (ČSN 73 6126)

Štěrkodrt' ŠD_B– 150 mm (ČSN 73 6126)

Dotaz č. 7:

V projektové dokumentaci č. přílohy D.1.0.1 Technická zpráva je na straně 16 uvedeno: „Oprava komunikací pro komunikace ve správě SUS: „Do jednoho roku bude provedena kompletní živičná úprava v rozsahu celé šíře vozovky.“ Bude tedy předmětem plnění Zhotovitele zakázky realizace kompletní asfaltové úpravy v rozsahu celé šířky vozovky? Je tento požadavek zohledněn v příloze č. 2.1 Soupis prací?

Odpověď č. 7:

Úprava celé šířky komunikace je součástí zakázky. Úprava je součástí soupisu prací.

Dotaz č. 8:

V příloze č. 2.1 Soupis prací se nacházejí položky pro ocenění realizace bezvýkopových technologií:

Objekt	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
SO_04.1-U Tlakové stoky T1,2,3,4,6 uznatelné	23	K	141721212	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	337,000



SO_04.2 - Tlaková stoka T7	14	K	141721212	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	297,200
SO_05.1-U - Podružné tlakové propoje - uznatelné	23	K	141721212	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	79,100
SO_05.1-N - Podružné tlakové propoje - neuznatelné	19	K	141721212	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	38,600

Projektová dokumentace však neobsahuje podrobné technické podklady potřebné pro řádné a úplné ocenění bezvýkopových technologií. Není jasné, v kterých konkrétních úsecích mají být protlaky realizovány, jaký je celkový počet úseků a jejich jednotlivé délky ve vztahu ke kalkulaci nákladů na startovací a cílové jámy, zda je požadováno osazování chrániček, nebo zda se má zatahovat kanalizační potrubí bez chrániček atd. Žádáme tímto Zadavatele o doplnění technické specifikace a rozsahu prací pro realizace protlaků.

Odpověď č. 8:

Protlaky budou realizovány tlakové stoky T1,T2,T3,T4, T6 , T7 a podružně propoje 3 části. Počet startovacích a cílových jam je součástí soupisu prací. Kanalizační potrubí bude zatahováno bez chrániček.

V souvislosti s žádostí o vysvětlení č. 4. ze dne 24. 3. 2025 Zadavatel nemění žádnou část zadávací dokumentace.

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, kdy nová lhůta pro podání nabídek je stanovena takto:**

Lhůta pro podání nabídek: do 30. 04. 2025 do 10:00 hodin.

Tato skutečnost je zohledněna v článku 21.1.1 Zadávací dokumentace.

Přehled změn:

V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.



Nový dokument	Nahrazený dokument
Příloha č. 2.1 Zadávací dokumentace - Soupis prací_verze_26_03_2025.xlsx	Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 24.03.2025.xlsx
Zadávací dokumentace_verze_26_3_2025.pdf	Zadávací dokumentace.pdf
Přílohy Zadávací dokumentace_verze_26_3_2025.docx	Přílohy Zadávací dokumentace.docx

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem požaduje předložení a nacenění poslední verze Zadavatelem předloženého soupisu prací zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace ze dne 26.03.2025.

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací, než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

V Pardubicích dne 26. března 2025

Město Dvůr Králové nad Labem

zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,

Mgr. Hana Novotná