



15. 04. 2021

149

GPR

# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

VIS, spol. s r.o.  
Na Střezině 1079  
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2021/009981VYŘÍZUJE/LINKA  
Jiří Tluka/675  
Ing. Tereza Slezáková/155HRADEC KRÁLOVÉ  
9.4.2021

## Kanalizace Dvůr Králové nad Labem - Verdek

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost VIS, spol. s r.o., 08/2020.

Podle předložené dokumentace se jedná o vybudování nové kanalizační sítě, která bude napojena na stávající kanalizaci ve Dvoře Králové nad Labem, která je zakončena centrální ČOV. Systém je kombinací gravitačních stok DN 250 - 300 a tlakových stok v dimenzích 80-100 mm s osazením 25 domovních čerpacích stanic. Kanalizační stoky budou vedeny z části podél a z části v komunikaci II. třídy č. 299. Dále budou kanalizační stoky vedeny místními obslužnými komunikacemi. Součástí stavby jsou elektro přípojky pro DČS a čerpací stanici ČS1. K výše uvedenému záměru bylo vydáno sdělení PLa/2020/039293 ze dne 7.10.2020.

Celková délka gravitačních kanalizačních stok + výtlačku „V“ je 5489,1 m. Do objektu náleží kanalizační odbočky DN 150 (200) v délce 489 m včetně revizních šachet.

Navrženy jsou následující stoky:

A1 - DN 300 – 435 m, A2 – DN 300 - 486,5 m, A3 - DN 600 – DN 300 – 946,3 m, B1- DN 250 – 155 m, B2 – DN 250 – 129,5 m, B3 – DN 250 – 400 m, B3.1 – DN 250 – 128 m, B4 – DN 250 – 54 m, B4.1 – DN 250 – 67 m, B5 – DN 250 – 202 m, A3.1 - DN 250 – 435,4 m, A3.2 – DN 300, DN 250 - 1133,6 m, A3.2.1 – DN 250 - 415,9 m.

### **Stavbou dojde ke křížení následujících vodních toků:**

- stoka A3 kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166787, který je správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o komunikaci p.p.č. 3676/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. K pozemku má právo hospodařit Královehradecký kraj, Správa silnic Královehradeckého kraje. Vodní tok je zde zatrubněn – propustek. Křížení bude provedeno překopem. Výkres D.1.1.2.
- tlaková stoka T3 k domovním čerpacím stanicím DČS8, DČS9 a DČS10 včetně NN kabelu kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166787, který je správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o příjezdovou cestu k č.p. 266 - p.p.č. 3992 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. K pozemku má právo hospodařit město Dvůr Králové nad Labem. Vodní tok je zde zakryt – zděný propustek 600x600. Křížení bude provedeno protlakem. Výkres D.1.4.1.
- stoka A3.2 kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166787, který je správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o příjezdovou cestu k č.p. 267, 243 – p.p.č. 3703 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Pozemek je ve vlastnictví paní Danuše Zárubové. Vodní tok je zde zatrubněn – propustek. Křížení bude provedeno překopem. D.1.1.4.
- stoka A3.2.1 kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166787, který je správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o příjezdovou cestu k č.p. 269 – p.p.č. 3701/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Pozemek je vlastnictví pana Zandlera, Krause, pí. Wohrabové, Města Dvůr Králové nad Labem. Vodní tok je zde zatrubněn - propustek. Křížení bude provedeno překopem. Výkres D.1.1.5.



PL0175583

5. výtlač V a stoka A2 kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166783, který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o zatrubněnou část toku – p.p.č. 908/1 v k.ú. Verdek. K pozemku má právo hospodařit Královehradecký kraj, Správa silnic Královehradeckého kraje. Křížení bude provedeno překopem. Výkres D.1.1.9. a D.1.1.1.
6. stoka B3.1 kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166783, který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o propustek – p.p.č. 1750 v k.ú. Verdek. Pozemek je ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. Vodní tok je zde zatrubněn – 2x propustek. Křížení bude provedeno překopem. Výkres D.1.1.7.
7. stoka B3 kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166784, který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o zatrubnění pod místní cestou – p.p.č. 1750 v k.ú. Verdek. Pozemek je ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. Křížení bude provedeno překopem. Výkres D.1.1.7.
8. tlaková stoka od domovním čerpacím stanicím DČS15 včetně NN kabelu kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166783, který je správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o otevřené koryto vodního toku bez úpravy - p.p.č. 975/2 a 975/4 v k.ú. Verdek. Pozemky jsou ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. Křížení bude provedeno protlakem. Výkres D.1.5.1.
9. tlaková stoka od domovní čerpací stanice DČS16 včetně NN kabelu kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166785, který je správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o zatrubněnou část toku - p.p.č. 975/12 v k.ú. Verdek. K pozemku má právo hospodařit město Dvůr Králové nad Labem. Křížení bude z důvodu velké hloubky zatrubněného toku provedeno přechodem nad zatruběnou vodotečí. Výkres D.1.5.1.
10. stoka A1 kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166785, který je správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o zatrubněnou část toku - p.p.č. 908/1 v k.ú. Verdek. K pozemku má právo hospodařit Královehradecký kraj, Správa silnic Královehradeckého kraje. Křížení bude provedeno překopem. Výkres D.1.1.1.
11. tlaková stoka T5 k domovním čerpacím stanicím DČS17, DČS18 včetně NN kabelu kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166785, který je správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o zatrubněnou část toku - p.p.č. 975/7 v k.ú. Verdek. Pozemek je ve vlastnictví manželů Prokopových. Křížení bude z důvodu velké hloubky zatrubněného toku provedeno přechodem nad zatruběnou vodotečí. Výkres D.1.4.2.
12. tlaková stoka T6 k domovním čerpacím stanicím DČS19, DČS20 včetně NN kabelu kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166785, který je správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o zatrubněnou část toku - p.p.č. 975/7 v k.ú. Verdek. Pozemek je ve vlastnictví manželů Prokopových. Křížení bude provedeno protlakem. Výkres D.1.4.2.
13. kanalizační přípojka pro č.p. 12 kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166783, který je správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o otevřené koryto vodního toku (dno žlabovky) - p.p.č. 1750 v k.ú. Verdek. K pozemku má právo hospodařit město Dvůr Králové nad Labem. Křížení bude provedeno překopem. Výkres D.1.1.7.
14. kanalizační přípojka na p.č. 137/4 kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10166787, který je správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o otevřené koryto vodního toku bez úpravy - p.p.č. 1374/4 v k.ú. Verdek. Pozemek je ve vlastnictví pana Kortana, paní Kortanové a paní Vobořilové. Křížení bude provedeno překopem. Výkres D.1.1.5.

Veškerá výše uvedená zatrubnění a úpravy nejsou v majetku našeho státního podniku. V případě výtlačů, budou zařízení opatřena přípojkou NN. Přechody vodních toků budou řešeny překopem či protlakem. Kabel bude v místě křížení opatřen chráničkou DN 50.

Při výstavbě dojde ke styku s bezejmennými vodními tokem (IDVT 10166787, IDVT 10166783, IDVT 10166784, IDVT 10166785, IDVT 10166783) ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Město Dvůr Králové nad Labem, Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_0310 - Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 641153, X: 1015827.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu

dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodních toků** ve správě Povodí Labe, státní podnik souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Investor oznámí v dostatečném časovém předstihu (min. 5 dní) Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem - Ing. Tereza Slezáková, ☎ 773 791 499, slezakovat@pla.cz započetí stavebních prací.
- V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného materiálu do koryta ani na břehovou hranu toku. Po dokončení prací musí být koryto vyčištěno od stavebních a zemních prací.
- Přechody vodních toků budou provedeny kolmo na osu toku.
- Stavbou nesmí dojít ke zmenšení stávajících průtočných profilů.
- Křížení a souběh s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- V místě překopu a protlaku bude dodrženo krytí min. 1,0 m pod dnem vodního toku (myšleno bez nánosů) nebo pod dnem zatrubené vodoteče. V případě překopu bude dno a břehové části opatřeno kamennou dlažbou - pískovcem tl. 20 cm (např. lom Kocbeře, lom Vyhnánov), který je vhodný pro vodní stavby a bude položen do betonového lože 10 cm. Dlažba bude provedena 1,0 m na každou stranu od osy potrubí a bude vhodně navazovat na stávající terén.
- Výjimku v křížení tvoří výtlak k DČS16 s kabelem NN (křížení č. 9), tlaková stoka T5 k DČS 17, DČS18 s kabelem NN (křížení č. 11) a tlaková stoka T6 k DČS19, DČS20 s kabelem NN (křížení č. 12). Zařízení bude položeno 0,5 m nad stávající náhon. Důvodem je velká hloubka uložení st. náhonu. Náhon je ve vlastnictví pana Milana Matysky, Horská 259, 541 02 Trutnov. Investor si zajistí souhlas pana Matysky s křížením náhonu.
- Umisťovaná zařízení pod koryto vodního toku a ve vzdálenosti do 6 m od břehové čáry vodního toku budou provedena tak, aby byla únosná pojezdu těžké mechanizace, kterou používá správce toku (20 tun). Tato podmínka platí i pro úseky kanalizace vedené v souběhu s vodním tokem (v pásmu 6,0 m od břehové hrany).
- V místě křížení kanalizačního potrubí (kabelu NN) s vodním tokem budou umístěny za břehovými čarami signalizační tyče.
- Nově vybudované zařízení zůstane v majetku a péči investora akce.
- Investor si zajistí před započetením stavebních prací schválení povodňového plánu. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa ☎ 495088708, jansap@pla.cz.
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska pro havarijní plán Ing. Tomáš Kacálek ☎ 495088724, kacalekt@pla.cz.
- Požadujeme být přizváni ke kontrole dokončené stavby. Souhlas s provedenou stavbou bude potvrzen zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel vyzve min. 5 pracovních dní předem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem - Ing. Tereza Slezáková, ☎ 773 791 499, slezakovat@pla.cz ke kontrole provedené stavby. Předloženo bude geodetické zaměření s vyznačenou hloubkou krytí v místě křížení vodních toků a výše popsaného kanalizačního řadu, kanalizačních přípojek a kabelu NN.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr nedotýká majetku státu, k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik.


Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe, státní podnik**

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové  
(7)



Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha

1x PD

**Na vědomí**

PL – Z1 Jablonec nad Nisou