

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 04987/2021/2  
Č. j.: KHSHK 06796/2021/HOK.TU/Čer  
Vyřizuje: Ing. Pavel Černý  
Tel.: 499 829 534  
E-mail: pavel.cerny@khshk.cz

Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o.  
Na Střezině 1079  
500 30 Hradec Králové

V Trutnově dne 17. března 2021

### **Závazné stanovisko k dokumentaci pro umístění stavby a k projektové dokumentaci „Kanalizace Dvůr Králové nad Labem - Verdek“**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví žádost Města Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, zastoupené na základě plné moci ze dne 2. ledna 2020 Ing. Martinem Hermanem, Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o., Na Střezině 1079, 500 30 Hradec Králové, IČO 48153362 o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro umístění stavby a k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace pro umístění stavby a projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

**S dokumentací pro umístění stavby a s projektovou dokumentací stavby „Kanalizace Dvůr Králové nad Labem - Verdek“**

**se souhlasí**

### **Odůvodnění**

Dne 1. března 2021 obdržela KHS žádost Města Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, zastoupené na základě plné moci ze dne 2. ledna 2020 Ing. Martinem Hermanem, Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o., Na Střezině 1079, 500 30 Hradec Králové, IČO 48153362 o vydání závazného stanoviska pro umístění stavby a k projektové dokumentaci stavby „Kanalizace Dvůr Králové nad Labem - Verdek“.

Předloženou projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o., hlavní projektant ing. Martin Herman (ČKAIT 0601853), archivní číslo 03020, č. zakázky 03020-350, datum vypracování 8/2020.

Předmětem předložené projektové dokumentace stavby je návrh nové kanalizační sítě pro místní část Města Dvůr Králové nad Labem – Verdek. Přivedení odpadních vod na stávající ČOV je řešeno kombinací gravitačních a tlakových stok. Součástí stavby jsou domovní čerpací stanice a čerpací stanice ČS 1.

Součástí projektové dokumentace stavby je Hluková studie zpracovaná Ing. Petrem Brutarem, ČKAIT 0600394, Technika prostředí staveb – TEPS, K Bistřičce 1646, 500 08 Hradec Králové, IČO 48646903, arch. č. 05/2020, vypracováno leden 2020. Z provedených výpočtů vyplývá, že provoz ČS 1 vyhovuje požadavkům nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby čp. 77 v noční době ( $L_{aeq,1h} = 30,4$  dB, výskyt hluku s tónovými složkami se nepředpokládá).

Vzhledem k tomu, že předložené podklady nejsou v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

**Krajská hygienická stanice  
Královéhradeckého kraje**  
se sídlem v Hradci Králové  
Územní pracoviště Trutnov  
Úpická 117, 541 17 Trutnov

Ing. Pavel Černý  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
územní pracoviště Trutnov

Přílohy: projektová dokumentace stavby vypracovaná Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o, 8/2020