



Identifikační údaje Zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za Zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

Název, duh a režim Zakázky

Název Zakázky	„Kanalizace Dvůr Králové n. L. - Verdek“
Druh Zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 Zákona
Druh Zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim Zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona
Datum zahájení Zadávacího řízení	03.03.2025 odesláním na Věstník veřejných zakázek, Evidenční číslo zakázky: Z2025-011811
Schváleno RM	Usnesení číslo R/122/2025 75.RM ze dne 27.02.2025

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. XII. ze dne 24. 04. 2025

Žádost o vysvětlení č. 20 ze dne 17. 04. 2025

Dotaz č. 1a:



Dle vzorového řezu D.1.0.5 bude provedeno lože tl. 15 cm a obsyp do výšky 30 cm nad vrchol potrubí. Toto neodpovídá výpočtům v zadávacím výkaze výměr, a to u objektů:

SO-01.1.1 Stoka A3-1. část, km 0,00-0,2433

Výška obsypu je zde uvedena 1,05 m. Samotné potrubí DN 600 mm má vnější průměr 0,63 m, tudíž výška obsypu by správně měla být pouze 0,93 m.

Odpověď č. 1a:

Provedena úprava výšky obsypu na 0,93 m, doplněno 0,15 m odsypu pro drenáž. Viz. Vzorové uložení

Dotaz č. 1b:

SO-01.2.1 Stoka A3-2. část, km 0,2433-0,9698, stoka A1, A2, výtlak V

K výšce obsypu 0,6 m (pro potrubí DN 300 mm) je zde navíc na celou délku ještě navíc připočteno 0,15 m. Dále samotné potrubí má vnější průměr 0,315 m, takže výška obsypu by správně měla být 0,615 m.

Odpověď č. 1b:

**Provedena úprava výšky obsypu na 0,615 m,
Obsyp 0,15 m je určen pro drenáž. Viz. Vzorové uložení**

Dotaz č. 1c:

SO-01.3.1 Stoka A3.1, A3.2, A3.2.1, B1, B2, B3, B3.1, B4, B4.1, B5

Je zde uvedena výška obsypu 0,75 m pro potrubí DN 300 mm a 0,7 m pro potrubí DN 250 mm. Správně by to mělo být 0,615 a 0,55 m.

Opraví zadavatel tyto nesrovnalosti v zadávacím výkaze výměr?

Odpověď č. 1b:

**Provedena úprava výšky obsypu na 0,615 a 0,55 m,
Doplněno 0,15 m odsypu pro drenáž. Viz. Vzorové uložení**

Dotaz č. 2:

Přílohou vysvětlení č. 5 je Inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický dohled při IGP. Dle tohoto průzkumu byli zeminy třídy těžitelnos č. 5 a 6 zasženy pouze u sond V-106 (do hl. 2,4 m) a V-108 (od hl. 1,05 do 1,5 m a pak od 1,7 m). Sonda V-106 se týká konce stoky A3.2, kde je hloubka výkopu kolem 2,1 m. Sonda V-108 se týká konce stoky A3.1, kde je rovněž hloubka výkopu kolem 2,1 m. Tudíž by tř. 5, 6 měla být v minimálním rozsahu zasžena pouze u stoky A3.2. V zadávacím výkaze výměr je ale u hloubení 10% tř. 5 (693,743 m³) a 10% tř. 6 (693,743 m³).



Dá zadavatel do souladu výkaz výměr s provedeným inženýrskogeologickým průzkumem?

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje ocenit položky dle výkazu výměr. Při rozdělení tříd zemin bylo dále přihlédnuto i k dalším informacím získaných při obchůzce území.

Dotaz č. 3:

S odvozem veškeré sutě je dle zadávacího výkazu výměr uvažováno do vzdálenosti 35 km vč. poplatku za uložení sutě na skládku. Týká se to i veškerých asfaltů, kde je použita položka „poplatek za uložení na recyklační skládce“. Dle přílohy z vysvětlení č. 5 – smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o. a městem Dvůr Králové, bodu III. bude odfrézovaná drt' separačně dopravena do areálu cestmistrovství SÚS KHK a.s. Dvůr Králové.

Dopravní vzdálenost je max. 5 km. O případném poplatku za uložení tam zmínka není. Předpokládáme, že by se to mělo týkat pouze odstraněného asfaltu ze silnice II/299, primárně tedy stok A1, A2, A3, výtlačku V a tlakové stoky T7.

Dá zadavatel do souladu zadávací výkaz výměr s výše uvedenou smlouvou?

Odpověď č. 3:

Položky byly upraveny takto: stanovené množství asfaltového recyklátu požadovaného odvést na recyklační skládku pro další využití bylo sníženo o 20%. Těchto 20% množství bude odvezeno do areálu SÚS KHK v ul. Hradecká 10% a areálu TS Dvůr Králové nad Labem v ul. Seiferotva 10%. Vzdálenost je do obou míst uskladnění je 5km.

Dotaz č. 4:

Součas objektů SO_03 Přípojky NN, napojovací body jsou i položky v oddílu C. Zemní práce, a to „Znovu obnovení stávajícího povrchu“.

Může zadavatel upřesnit, jakých povrchů se tato položka týká, a v jaké skladbě?

Jedná se o úseky od místa napojení k vedení trasy kabelu v souběhu s kanalizací.

Odpověď č. 4:

Pro jednotlivé přípojně body byl doplněn způsobu úpravy povrchu ve výkazu výměr. Popis upraven takto „Znovu obnovení stávajícího urovnání povrchu a osetí travním semenem.“

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením nebo změnou zadávací dokumentace č. XII ze dne 24. 04. 2025 přikládá novou verzi přílohy č. 2.1 Zadávací dokumentace – Soupis prací s názvem „Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 24_04_2025“



V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace, i v souvislosti s opakovaným doplněním nebo změnou zadávací dokumentace Zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

Přehled změn:

V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.

Nový dokument	Nahrazený dokument
Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 24_04_2025.xlsx	Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 23_04_2025.xlsx

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem požaduje předložení a nacenění poslední verze Zadavatelem předloženého soupisu prací zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace ze dne 24.04.2025.

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací, než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

Ve Dvoře Králové, dne 24. 4. 2025
Město Dvůr Králové nad Labem
zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,

Mgr. Hana Novotná
