



Identifikační údaje Zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za Zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

Název, duh a režim Zakázky

Název Zakázky	„Kanalizace Dvůr Králové n. L. - Verdek“
Druh Zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 Zákona
Druh Zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim Zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona
Datum zahájení Zadávacího řízení	03.03.2025 odesláním na Věstník veřejných zakázek, Evidenční číslo zakázky: Z2025-011811
Schváleno RM	Usnesení číslo R/122/2025 75.RM ze dne 27.02.2025

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. XIII. ze dne 28. 04. 2025

Žádost o vysvětlení č. 21 ze dne 23. 04. 2025

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr pro „VRN - Vedlejší rozpočtové náklady“ je tato položka:



21	K	022	Zkoušky použitých živičných balených směsí, zkoušky odstraňovaných asfaltových směsí na aromatické uhlovodíky PAU dle 130/2019 Sb (450 ks) a zkoušky dle vyhlášky 283/2023 Sb. Rozsah zkoušek (vývrtů) každých 50 m trasy kanalizace bude odebrán dílčí vzorek (odvrt) asfaltových směsí (150 ks), následně bude vyhotoven směsný vzorek z 10 dílčích vzorků a proveden rozbor, vyhodnocení -30 ks a zkoušky výluhu dle 272/2021 -30 ks	kpl	1,000
----	---	-----	---	-----	-------

V této položce je několik zkoušek asfaltových směsí:

- Zkoušky odstraňovaných asfaltových směsí na aromatické uhlovodíky PAU dle 130/2019 Sb v množství 450 kusů.

Dotaz:

- a) Uvedené množství 450 kusů se nám zdá obrovské a bude značně prodražovat cenu zakázky. Může toto množství Zadavatel potvrdit?
- b) Jakým způsobem požaduje Zadavatel odebírat vzorky pro tuto zkoušku?

Odpověď č. 1:

Zkoušky použitých živičných balených směsí, zkoušky odstraňovaných asfaltových směsí na aromatické uhlovodíky PAU dle 283/2023 Sb ,dílčí vzorek (odvrt) asfaltových směsí (16 ks), následně bude vyhotoven směsný vzorek z 4 dílčích vzorků a proveden rozbor, vyhodnocení - 4 ks, dílčí vzorek (odběrem odfrézované, vytěžené směsi) asfaltových směsí (20 ks), následně bude vyhotoven směsný vzorek z 10 dílčích vzorků a proveden rozbor, vyhodnocení - 2 ks ,dílčí vzorek (odběrem použité balené směsi) asfaltových směsí (10 ks), následně bude vyhotoven směsný vzorek z 10 dílčích vzorků a proveden rozbor, vyhodnocení - 2 ks.

Dotaz č. 2:

Rozsah zkoušek (odbvývrtů) každých 50 m trasy kanalizace bude odebrán dílčí vzorek (odvrt) asfaltových směsí (150 ks), následně bude vyhotoven směsný vzorek z 10 dílčích vzorků a proveden rozbor, vyhodnocení -30 ks a zkoušky výluhu dle 273/2021 -30 ks

Dotaz:

- a) Uvedené množství 150 kusů vývrtů po 50 m (tj. 7,5 km) neodpovídá celkové délce kanalizace v komunikacích. Cena vývrtu do asfaltových komunikací se zpětným zapravením pro zkoušku výluhu se pohybuje cca kolem 4 500 - 5 000 Kč/vývrt a bude v tomto množství značně prodražovat cenu zakázky.

Může toto množství Zadavatel potvrdit?



b) Pokud se má provést správně 150 kusů vývrtů a následně vyhotoven směsný vzorek z 10 dílčích vzorků a proveden rozbor + vyhodnocení a zkoušky výluhu, pak by mělo být v položce správně následující množství:

- Rozbor a vyhodnocení asfaltových směsí - 15 kusů
- Zkoušky výluhu - 15 kusů

Žádáme Zadavatele o vyjádření a případně o úpravu položky?

Odpověď č. 2:

Zkoušky odstraňovaných asfaltových směsí výluhem dle 273/2021 Sb. - vzorek (odběrem odfrézované, vytěžené směsi) asfaltových směsí proveden rozbor, vyhodnocení - 24 ks

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením nebo změnou zadávací dokumentace č. XIII ze dne 28. 04. 2025 přikládá novou verzi přílohy č. 2.1 Zadávací dokumentace – Soupis prací s názvem „Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 28_04_2025“

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace, i v souvislosti s opakovaným doplněním nebo změnou zadávací dokumentace Zadavatel **neprodukuje lhůtu pro podání nabídek.**

Přehled změn:

V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.

Nový dokument	Nahrazený dokument
Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 28_04_2025.xlsx	Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 24_04_2025.xlsx

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem požaduje předložení a nacenění poslední verze Zadavatelem předloženého soupisu prací zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace ze dne 28.04.2025.

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací, než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

Ve Dvoře Králové, dne 28. 4. 2025
Město Dvůr Králové nad Labem
zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Hana Novotná