



Identifikační údaje Zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za Zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

Název, duh a režim Zakázky

Název Zakázky	„Kanalizace Dvůr Králové n. L. - Verdek“
Druh Zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 Zákona
Druh Zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim Zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona
Datum zahájení Zadávacího řízení	03.03.2025 odesláním na Věstník veřejných zakázek, Evidenční číslo zakázky: Z2025-011811
Schváleno RM	Usnesení číslo R/122/2025 75.RM ze dne 27.02.2025

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. XIV. ze dne 06. 05. 2025

Žádost o vysvětlení č. 22 ze dne 30. 04. 2025

Dotaz č. 1:



Dle vysvětlení Zadávací dokumentace č. XII, odpovědi č. 3 bylo stanoveno množství asfaltového recyklátu pro další využití na 20 % s tím, že odvoz bude do 5 km. Tato změna byla ale provedena pouze u obj. „SO_01.2.1 - Stoka A3 - 2. část, km 0,2433-0,9698, stoka A1, A2, výtlač V“, a to pouze v rozsahu 5,86 % namísto uvedených 20 % (132,406 t z 2260,913 t). U zbylých objektů situovaných do krajské komunikace změna provedena nebyla.

Opraví zadavatel dle výše uvedené odpovědi zadávací výkaz výměr, jak u obj. SO_01.2.1, tak i u zbylých objektů situovaných do krajské komunikace?

Odpověď č. 1:

Byla provedena změna i v ostatních částech situovaných do krajské komunikace.

Dotaz č. 2:

Dle vysvětlení Zadávací dokumentace č. XII, odpovědi č. 1a, 1b a 1c je do obsypu potrubí doplněna tloušťka 0,15 m pro obsyp drenáží. V nákupu materiálu je následně uvažováno s kamenivem drceným drobným frakce 0/2 mm, což je nevhodná frakce pro provedení obsypu drenáží, kde je potřeba použít mezerovitěho kameniva. Při šířce rýhy 1,1 m a tloušťce 0,15 m je potřeba kameniva 0,165 m³/bm potrubí (bez odpočtu kubatury drenážního potrubí).

Součas všech liniových stavebních objektů prováděných výkopem je i provedení travodů – je použita položka dle ÚRS č. 212 752 101 „Travody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100“. Dle rozboru TOV této položky je v ní obsažena dodávka a montáž lože/obsypu pro travody v množství 0,204 t (kameniva fr. 4/8 a 8/16 mm). Při přepočtu na m³ objemovou hmotnost 1,7 t/m³ to vychází na 0,12 m³/bm travodu.

Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že pro obsyp drenáží v tl. 0,15 m je navíc potřebná pouze malá část materiálu aktuálně zahrnutého do obsypu potrubí, a to i v jiné frakci.

Opraví zadavatel zadávací výkaz výměr?

Odpověď č. 2:

V položce obsypu potrubí byla odebráno množství potřebné pro drenáž. Byla doplněna položka obsypu kamenivem fr. 4/8 mm v množství dané rozdílem mezi množstvím obsaženým v položce „Travody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100“. a množstvím potřebným pro drenáž v tl. 150 mm.

Dotaz č. 3:



Dle vysvětlení Zadávací dokumentace č. X, odpovědi 2 bude počet monitorovaných studní 75 ks.

Bude zadavatel požadovat provedení monitoringu geodetem vč. zprávy, nebo bude stačit provedení monitorování hladiny vlastními kapacitami se zápisem do stavebního deníku?

Odpověď č. 3:

Měření hladiny bude provedeno dodavatelem se zápisem do stavebního deníku za přítomnosti vlastníka.

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením nebo změnou zadávací dokumentace č. XIV ze dne 06. 05. 2025 přikládá novou verzi přílohy č. 2.1 Zadávací dokumentace – Soupis prací s názvem „Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 06_05_2025“

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace, i v souvislosti s opakovaným doplněním nebo změnou zadávací dokumentace Zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

Přehled změn:

V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.

Nový dokument	Nahrazený dokument
Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 06_05_2025.xlsx	Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 28_04_2025.xlsx

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem požaduje předložení a nacenění poslední verze Zadavatelem předloženého soupisu prací zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace ze dne 06.05.2025.

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací, než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

Ve Dvoře Králové, dne 06. 05. 2025
Město Dvůr Králové nad Labem
zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Hana Novotná