



č.p.35 č.p.38

Tech.místnost
0.01

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Účel místnosti
0.01	Technická místnost
0.02	Chodba
0.03	Kotelna
0.04	WC
	- předsíň
	- kabina

- ✕ B

SVÍTIDLO LED 27W 2900lm IP40
- ⚡ D

SVÍTIDLO LED 14W 1400lm IP40 S ČIDLEM IP40
- ⚡ F

SVÍTIDLO LED 27W 2900lm IP40 S ČIDLEM IP40
- K

KOTEL NA PELETY 230V 1kW
- PS

PŘEČERPAČÍ STANICE 230V 200W
- ⦶

OHŘÍVAČ TUV 230V 2500W

síť TNS
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :
ZÁKLADNÍ OCHRANA :
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro
MIKEŠ	MIKEŠ	Dvůr Králové n/L
VEDOUČÍ PROJEKTU :	Ing.Pavína Pražáková	ZAKÁZKA: 41/24
INVESTOR:	MĚSTPO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	DATUM: 05/2024
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE VERDEK	DRUH: DPS
		FORMÁT: MĚŘÍTKO 1:50
		ČÍS.PRÍLOHY D.1.4.g - 3
D.1.4.g	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU	
OBSAH:	SITUAČNÍ SCHÉMA 1PP	