



- ✕K

✕B

✕C

⚡✕F

⚡✕D

✕S

✕H

⬮

⊙

SVÍTIDLO LED 14W 1400lm IP40

SVÍTIDLO LED 27W 2900lm IP40

SVÍTIDLO LED 35W 3700lm IP40

SVÍTIDLO LED 27W 2900lm IP40 S ČIDLEM IP40

SVÍTIDLO LED 14W 1400lm IP40 S ČIDLEM IP40

SVÍTIDLO LED 35W 3700lm IP40

SVÍTIDLO LED 35W 3700lm IP40

SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ 1W 3hod IP65

SNÍMAČ POHYBU SE ZPOŽDĚNÍM

AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ TUV 230V 2500W

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.	Účel místností	Plocha m2
2.01	Schodiště	
2.02	Chodba	
2.03	Sušárna a prádelna	
2.04	Čistá šatna	
2.05	Umyvárna	
	- umývárna	
	- kabina+pisoár	
2.06	Nečistá šatna	

SÍŤ TNS
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :
ZÁKLADNÍ OCHRANA :
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n/L
MIKEŠ	MIKEŠ	
VEDOUČÍ PROJEKTU :	Ing.Pavína Pražáková	ZAKÁZKA: 41/24
INVESTOR:	MĚSTPO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	DATUM: 05/2024
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE VERDEK	DRUH: DPS
		FORMÁT:
		MĚŘÍTKO 1:50
		Čís.PRÍLOHY D.1.4.g - 2
D.1.4.g	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU	
OBSAH:	SITUAČNÍ SCHÉMA 2NP	