



LEGENDA:

--- PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ 55/45°C

K - Automatický kotel na pelety(kompletní zařízení s hořákem, vestavěným zásobníkem a dopravníkem pelet) o minimálním jmenovitém výkonu 10kW

A - VYROVNAVACÍ ZÁSOBNÍK O OBJEMU 500 LITRŮ

Z - KOMBINOVANÝ BOULER O OBJEMU 200 LITRŮ

L - ZAŘÍZENÍ PRO HLÍDÁNÍ TEPLoty ZPĚTNÉ VODY DO KOTLE

TRV - TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL

RRŠ - REGULAČNÍ ROHOVÉ ŠROUBENÍ, H-ŠROUBENÍ

TH - TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ

OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM (VK) A KOUPELNOVÁ

±0,000 = podlaha ve schodišti v 1.NP

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ	HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	Ing. Zdeněk Jansa	MARTIN FEJK	MARTIN FEJK	
			MÚ: Dvůr Králové n.L.	
	INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		MÚ: Dvůr Králové n.L.	
	Náměstí T.G.M.68, Dvůr Králové n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.	
AKCE: Stavební úpravy požární zbrojnice, Verdek č.p. 35, Dvůr Králové nad Labem				
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				
OBSAH VÝKRESU:				
PŮDORYS 1.PP			1:50	303

PROJEKTIS

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

spol. s r.o.

FORMÁT	2 x A4
DATUM	červen 2019
ÚČEL	stavební povolení
ČÍS.KÓPIE	
ČÍS.ZAKÁZKY	2477
MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU