



Poz	Název	ks
1	AUTOMATICKÝ KOTEL NA PELETY 10kW	1
2	VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ 500 LITRŮ	1
3	Expanzní nádoba 80 litrů	1
4	ZAŘÍZENÍ PRO HLÍDÁNÍ ZPĚTĚČKY	1
5	Trojcestný směšovač kv=4	1
6	Čerpadlo Q=0,85m3/hod; H=2,5m	2
7	Sdružený R/S modul 80,dl.850mm	1
8	Pojistný ventil 1/2" x 0.25 otevírací přetlak 0.25 MPa	1
9	Pojistná armatura TS 130 – 95°C	1

LEGENDA:

— Přívodní a zpětné teplovodní potrubí
- - - - - Pojistné potrubí

- KU kulový uzávěr Giacomini
- VK vypouštěcí kohout
- ZK zpětná klapka
- T teploměr TR D 100 o rozsahu 0 – 120 °C
- M manometr typ 312 D 100 o rozsahu 0 – 400 kPa
- F filtr závitový mosazný
- AON automatická odvědušňovací nádobka
- PŠ přímé šroubení
- MK uzavírací armatura MK s vypouštěním
- TSM termostatický směšovač ventil TV25, 60°C

±0,000 = podlaha ve schodišti v 1.NP

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ					
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Zdeněk Jansa	MARTIN FEJK	MARTIN FEJK			
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.	MÚ: Dvůr Králové n.L.				
Náměstí T.G.M.68, Dvůr Králové n.L.	Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.				
AKCE: Stavební úpravy požární zbrojnice, Verdek č.p. 35, Dvůr Králové nad Labem					
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ					
OBSAH VÝKRESU:					
SCHEMA ZAPOJENÍ ZDROJE				-	302

PROJEKTIS
spol. s r.o.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

FORMÁT	2 x A4
DATAUM	červen 2019
ÚČEL	stavební povolení
ČÍS.KÓPIE	
ČÍS.ZAKÁZKY	2477
MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU