T A B U L K A č.1 - STRUČNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU ZAŘÍZENÍ

p. l i s t ů 1
l i s t č. 1

číslo místnosti	název místnosti	ZADANÉ HODNOTY										VYPOČTENÉ HODNOTY						Poznámka
													OBJEMOVÝ PRŮTOK					
													P Ř Í V O D		O D V O D			
		výška m	plocha m2	tech zátěž kW	počet osob	letní teplota C	zimní teplota C	max.hl hluku dB	výměna h-1	stupeň.filtrace	vlhkost. %	tepel zátěž kW	m3/h	č.zař.	m3/h	č.zař.	výměna h-1	
1.01	Čekárna	3,10	57,12				20	60		F7			550	1-P	285	1-O	3,1	
1.03	Šatna - kancelář	3,00	3,24				22	60		F7			60	1-P			6,2	
1.04	WC personál	3,00	1,80				18	60							100	1-O		
1.05	Kancelář	3,10	10,90				20	50		F7			150	1-P			4,4	
1.07	WC ženy	3,00	6,41				18	60							110	1-O		
1.08	WC imobilní	3,00	3,90				18	60							80	1-O		
1.09	WC muži	3,00	7,43				18	60							135	1-O		
1.10	Úklidová místnost	2,20	2,07				18	60							50	1-O		
													760	**1-P**	**760**	**1-O**		**CELKEM**
2.01	Denní místnost	3,10	57,12				20	60		F7			225	1-P			1,3	
2.03	Kuchyňka	3,00	3,24				20	60							100	1-O		
2.04	Kancelář - dispečer	3,00	1,80				20	60		F7			175	1-P				
2.05	Technická místnost	3,10	10,90				18	60		F7			100	1-P	100	1-O	3,0	
2.06	Šatna - dopravce	3,00	6,41				22	60		F7			150	1-P	110	1-O	7,8	
2.07	Sprcha - dopravce	3,00	3,90				22	60							150	1-O		
2.08	WC - muži - dopravce	3,00	7,43				18	60							110	1-O		
2.09	WC - ženy - dopravce	2,20	2,07				18	60							80	1-O		
													650	**1-P**	**650**	**1-O**		**CELKEM**
3.02	Kuchyňka	3,10	5,98				20	60		F7					100	1-O		
3.03	Pronajímatelná kanc.	4,00	26,40				20	60					200	1-P	100	1-O	1,9	
3.05	WC - muži	3,00	3,68				18	60		F7					110	1-O		
3.06	WC - ženy	3,00	5,92				18	60		F7					160	1-O		
3.07	WC - imobilní	3,00	9,05				18	60		F7					80	1-O		
3.08	Co-work	3,00	46,63				20	60		F7			500	1-P	150	1-O	3,6	
													700	**1-P**	**700**	**1-O**		**CELKEM**