



Identifikační údaje Zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za Zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

Název, druh a režim Zakázky

Název Zakázky	„Revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad Labem“
Druh Zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 Zákona
Druh Zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim Zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona
Datum zahájení Zadávacího řízení	28.08.2025 odesláním na Věstník veřejných zakázek pod registračním číslem zakázky Z2025-018160
Schváleno RM	28.08.2025 rozhodnutím RM

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. III. ze dne 15. 09. 2025

Žádost o vysvětlení č. 2 ze dne 12. 09. 2025

Dotaz č. 1:

Objekt SO 700 2-Stavební práce

Ve VV není vykázána distanční výztuž (U-KORB UKN 7 – 240bm) pro desku D201 viz výkres 701.3.204 – výztuž desky D201

Žádáme zadavatele o provedení kontroly a doplnění do výkazu výměr

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že dle informací z cenové soustavy níže, jsou distanční prvky v ceně položky. Proto nefigurují ve zvláštní položce. Viz. katalog CS ÚRS níže, odst. 3341, písm. c):



Obsah

3341. V cenách jsou započteny i náklady na:

- a) dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení,
- b) dodání svařovaných sítí ve svitcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení,
- c) ostatní drobný materiál, jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.,
- d) vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných vcelku do bednění.

Dotaz č. 2:

Objekt SO 700 2-Stavební práce

Ve VV není vykázána distanční výztuž (U-KORB UKN 15 – 12bm) pro základovou jímku ZJ1 viz výkres 701.3.202 – výztuž základové jímky ZJ1

Žádáme zadavatele o provedení kontroly a doplnění do výkazu výměr .

Odpověď:

Zadavatel se odkazuje na odpověď na dotaz č. 1 výše, tedy že uvedené je v ceně položky.

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Pardubicích dne 15. září 2025

Město Dvůr Králové nad Labem

zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,

Mgr. Hana Novotná