

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 32827/2022/2
Č. j.: KHSHK 33785/2022/HOK.TU/Po
Vyřizuje: Hana Poková
Tel.: 499 829513, 778 493523
E-mail: hana.pokova@khshk.cz

Ing. Blanka Matějková
Tovární 496
541 01 Trutnov

V Trutnově dne 21. října 2022

Závazné stanovisko k dokumentaci pro umístění stavby a k projektové dokumentaci „Tlaková stanice u nemocnice, Dvůr Králové nad Labem“.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 3 a násl., § 5 zákona o ochraně veřejného zdraví, žádost Města Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819 zastoupené na základě plné moci Ing. Blankou Matějkovou, Tovární 496, 541 01 Trutnov, IČO 16761898 o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro umístění stavby a k projektové dokumentaci. Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S dokumentací pro umístění stavby a s projektovou dokumentací „Tlaková stanice u nemocnice, Dvůr Králové nad Labem“

se souhlasí .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – krácený rozbor vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody

- místo odběru: vodovodní řád v ulici Pod Lesem
- odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou

Odůvodnění

Dne 13. října 2022 obdržela KHS žádost Města Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819 zastoupené na základě plné moci Ing. Blankou Matějkovou, Tovární 496, 541 01 Trutnov, IČO 16761898 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Tlaková stanice u nemocnice, Dvůr Králové nad Labem“.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Blanka Matějková, Tovární 496, 541 02 Trutnov – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT č. 0600658.

Projektová dokumentace řeší novou tlakovou stanici na vodovodním řadu v ulici Pod Lešem ve Dvoře Králové nad Labem. Součástí stavby je i malý vodojem o objemu 7,2 m³. Do této tlakové stanice bude přiveden vodovodní řad DN80 z ulice Pod Lešem. Vodovod bude napojen do podzemní armaturní šachty. V té bude umístěno čerpadlo s vyrovnávací tlakovou nádrží. Na novou tlakovou stanici bude napojena i stávající zástavba v ulici Pod lešem. Jedná se o cca 20 (výhledově max. 30) rodinných domů. Nová AT stanice bude vybavena i záložním zdrojem chodu čerpadla. V armaturní šachtě bude umístěn hlavní uzávěr a vodoměrná sestava nemocnice.

Podmínka § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 4 odst. 4 s odkazem na přílohu č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 uvedené vyhlášky jsou stanoveny příslušné ukazatele pro pitnou vodu a jejich hygienické limity.

Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

K průkazu vyhovující pitné vody postačuje rozbor mikrobiologických ukazatelů stanovených v příloze č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1 uvedené vyhlášky.

Po vyhodnocení možných zdravotních rizik souvisejících s nestandardním způsobem odběru a možným ovlivněným výsledku laboratorní analýzy byl stanoven požadavek zajištění odběru a vyhotovení dokladu o výsledku rozboru vzorku pitné vody odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vzhledem k tomu, že předložené podklady nejsou v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
Územní pracoviště Trutnov
Úpická 117, 541 17 Trutnov
-2-

Hana Poková

odborný referent hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Trutnov