



NAPOJOVACÍ BOD č.5



LEGENDA

- Trasy kabelových rozvod
- Kabel uložený v chrániče
- Domovní kanalizační ČS
- Technologický rozvaděč
- Pojistková skříň - Místo napojení
- Elektroměrový rozvaděč

Poznámka

- Trasy kabelových rozvodů jsou navrženy v souběhu s nově budovanou kanalizací a uloženy budou do chodníků a přilehlých zelených ploch k místním komunikacím.
- Při přechodu vjezdů, které budou provedeny překopem a místních komunikací, které jsou navrženy pomocí podvrtní budou kabely uloženy do chráničky PE trubky prům. 50mm.
- Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně. Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytyčení všech podzemních inženýrských sítí.

<b>MS</b> Vydobospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střežíně 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. M. HERMAN	ZODP. PROJEKTANT ING. J. MACHAČ	PROJEKTANT ING. J. MACHAČ	KONTROLOVAL
INVESTOR MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ n. L.	OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ n. L.	FORMÁT 6 A4	DATUM 04/22
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	OBEC VERDEK	STUPEŇ DPS	Č. ZAK. 09021 - 350
AKCE KANALIZACE DVŮR KRÁLOVÉ n. L. - VERDEK SO 03.5 Přípojka nn k napojovacímu bodu č.5			ARCH. Č. 09021
PŘÍLOHA Situace kabel. rozvodů - Napoj. bod č.5			MĚŘÍTKO 1 : 500
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DŮVĚRNÝM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BYT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PISEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBAM NEBO FIRMAM			ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.3.5 - 3