



### NAPOJOVACÍ BOD č.3.1




1375/1

## LEGENDA



### Poznámka

1. Trasy kabelových rozvodů jsou navrženy v souběhu s nově budovanou kanalizací a uloženy budou do chodníků a přilehlých zelených ploch k místním komunikacím.
2. Při přechodu vjezdů, které budou provedeny překopem a místních komunikací, které jsou navrženy pomocí podvrtnu budou kabely uloženy do chráničky PE trubka prům. 50mm.
3. Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně.  
Před zahájením vykopových prací je nutno provést vytyčení všech podzemních inženýrských sítí.

 Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střežině 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. M. HERMAN	ZODP. PROJEKTANT ING. J. MACHAČ	PROJEKTANT ING. J. MACHAČ	KONTOLOVAL
INVESTOR  MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ n. L.	OBJEDNATEL  MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ n. L.	FORMÁT      2 A4	
		DATUM              04/22	
		STUPEŇ      DŮŘ + DSP	
KRAJ  KRÁLOVÉHRADECKÝ	OBEC  VERDEK	Č. ZAK.    09021 - 350	
		ARCH. Č      09021	
AKCE  KANALIZACE DVŮR KRÁLOVÉ n. L. - VERDEK  SO 03.3 Přípojka nn k napojovacímu bodu č.3		MĚŘÍTKO      1 : 500	
		ČÍSLO PŘÍLOHY	
PŘÍLOHA Situace kabel. rozvodů - Napoj. bod č.3.1		D.1.3.3 - 3	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			