

# Protokol o určení vnějších vlivů

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Příloha číslo 42/19

42/19

**Vypracovaný komisí** Projektis Dvůr Králové nad Labem

**V** Dvůr Králové nad Labem

**Dne** 27.06.2019

**Předseda** Ing.Zdeněk Jansa - vedoucí projektant

**Členové** Ing.Pavína Pražáková - projektant stavby  
Ing.Oldřich Voňka - projektant VZT  
Zdeněk Mikeš - projektant elektro

## Ostatní

**Název objektu** Požární zbrojnice Verdek - Dvůr Králové nad Labem

**Podklady** Stavební výkresy, prohlídka na místě

**Popis objektu** Čtyřpodlažní budova pro skladování, garážování a zázemí hasičů

## Rozhodnutí

### Prádelna a umyvárna

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

normální

Interval revize (r.): 5

AA 5	AE 1	AJ 1	AP 1	BA 1	BE 1
AB 5	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 1	AH 1	AN 1	AS 1	BD 1	
AM-1-1	AM-5-N	AM-9-1	AM-24-1		
AM-2-1	AM-6-N	AM-21-N	AM-25-1		
AM-3-1	AM-7-N	AM-22-1	AM-31-1		
AM-4-N	AM-8-1	AM-23-1	AM-41-N		

### Ostatní vnitřní prostory

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

normální

Interval revize (r.): 5

AA 5	AE 1	AJ 1	AP 1	BA 1	BE 1
AB 5	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 1	AH 1	AN 1	AS 1	BD 1	
AM-1-1	AM-5-N	AM-9-1	AM-24-1		
AM-2-1	AM-6-N	AM-21-N	AM-25-1		
AM-3-1	AM-7-N	AM-22-1	AM-31-1		
AM-4-N	AM-8-1	AM-23-1	AM-41-N		

## Venkovní prostory

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

nebezpečné

Interval revize (r.): 4

AA 5	AE 1	AJ 1	AP 1	BA 1	BE 1
<b>AB 8</b>	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 1	AH 1	AN 1	AS 1	BD 1	
AM-1-1	AM-5-N	AM-9-1	AM-24-1		
AM-2-1	AM-6-N	AM-21-N	AM-25-1		
AM-3-1	AM-7-N	AM-22-1	AM-31-1		
AM-4-N	AM-8-1	AM-23-1	AM-41-N		

## Závěr

Prádelna a umyvárna je navržena dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

---

## Podpisy: